



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mierzoszow.pl
tel. 74 30 30 188

Mieroszów, 04.05.2023 r.

BR.271.20.2023

Zamawiający:

Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: *Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Mieroszowie*

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający publikuje treść zapytania jakie wpłynęło w ramach prowadzonego postępowania oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadanie przez producenta statusu FIFA Licensed Producer. Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjodawcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer na dopuszczenie posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmian zapisu PFU oraz SWZ w powyższej kwestii.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o niższej zaproponowanych parametrach.

Proponujemy produkt równoważny który ma podobne parametry do wymaganych w postępowaniu. Produkt ma lepszą grubość włókna i jest trawą gęściejszą, posiada dodatkowe trzecie włókno które dodatkowo zagęszcza trawę. Nawierzchnia jest trawą syntetyczną bezzasypową montowaną na podkładzie amortyzującym o grubości 10mm. Taki system zapewni Zamawiającemu odpowiednie warunki do gry oraz nie będzie wymagał dużej ilości konserwacji. Ponadto zaproponowany system to jest trawa syntetyczna z podkładem i wypełnieniem piaskiem który zapewni odpowiednią amortyzację. Nadmieniamy, że zaproponowane parametry są typowe dla nawierzchni dedykowanej do gry w piłkę nożną. Chcielibyśmy również zaznaczyć, że nawierzchnia jest zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Nadmienimy, że najbardziej standardową dla traw bezzasypowych jest wysokość włókna min. 30mm-32mm. Dla traw bezzasypowych obowiązują wytyczne normy EN 15330-1:2013.

Proponowane przez nas parametry nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej:

Technologia produkcji: tuftowanie

Wysokość włókna min. 31 mm

Dtex min. 20000
Grubość włókna 1 min. 400mikronów
Grubość włókna 2 min. 300mikronów
Grubość włókna 3 min. 200mikronów
Ciężar włókna min. 3000g/m2
Waga całkowita nawierzchni min.4500g/m2
Ilość włókien min. 550.000/m2
Kolor- min. dwa odcienie
Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (przed starzeniem) >80 N
Wytrzymałość pęczka na wyrywanie (po starzeniu) >70 N
Mata elastyczna prefabrykowana min. 10mm
Wypełnienie balastowe piasek kwarcowy
Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:
- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające zgodność oferowanej nawierzchni z normą EN 15330-1:2013 i potwierdzający wymagane parametry;
- karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej IV generacji oraz maty elastycznej potwierdzone przez jej producenta;
- autoryzacja producenta sztucznej trawy wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję;
- aktualny certyfikat FPP lub FLP.
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmian zapisu PFU oraz SWZ w powyższej kwestii.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, odrębnym dokumentem Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński