



Warszawa, dnia 03.03.2024 r.

W-1.43.2.22.2024.2AW
Dot. 026/24

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 561 na wybranych odcinkach: od km 6+015 do km 9+940 i od km 18+002 do km 20+225 – nr postępowania 026/24

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 2

Dotyczy D-08.03.01 SST. W/w SST stawia wymaganie odnośnie nasiąkliwości krawężników betonowych $\leq 4\%$. Zamawiający w dokumentacji SST przyjął rygorystyczne wymagania nasiąkliwości prefabrykatów betonowych. W produkcji przemysłowej galanterii betonowej producenci materiałów budowlanych stosują recepty mieszanek betonowych dla wartości nasiąkliwości prefabrykatów $\leq 6\%$, a nieliczni $\leq 5\%$. Powyższe wymaganie może skutkować brakiem możliwości pozyskania wyrobów budowlanych o takim parametrze na rynku lokalnym, co z całą pewnością przełoży się na wzrost ceny ofertowej bez miarodajnego wzrostu jakości przedmiotu zamówienia czy wydłużenia żywotności obiektu.

W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań co do nasiąkliwości do wartości $\leq 5\%$ lub $\leq 6\%$.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości nie większej niż 5 %.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Zastępca Dyrektora
ds. Utrzymania Dróg i Mostów
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Inż. Katarzyna Lalak-Mierzejewska