

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na:*

### **„Przebudowę drogi dla pieszych znajdującej się w ciągu drogi gminnej nr 104006 ul. Chelmońskiego w Łebie”**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

#### **Treść 1 pytania Wykonawcy:**

„Proszę o udostępnienie zbliżonych długości i średnic remontowanej sieci wodociągowej.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:**

Należy uwzględnić wymianę istniejących przyłączy o średnicy fi50mm, długości łącznej ok. 140m i ilości ok. 4 szt, zgodnie z rysunkiem 24830-RYS. 2 PS DR 420x800 V2.pdf

Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisach Działu IV pkt. 14 SWZ, które brzmią następująco:

**„Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.”**

W związku z tym Zamawiający informuje, że zachodzi rozbieżność pomiędzy przedmiarem a PAB - sanitarna - należy przewidzieć montaż jednej studni fi 1000 (dwie studnie w przedmiarze to omyłka).