

FIP.271.1.7.2021.AS7

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia.

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 27.10.2021r. pytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

1. *Czy zamawiający wyraża zgodę na montaż przyczółków systemowych na przepuście w m. Silpia Duża?*

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z utrudnionym dojazdem do obiektu dopuszcza zastosowanie przyczółków systemowych prefabrykowanych dostosowanych do rury przepustowej pod warunkiem wykonania dodatkowych nasypów wraz z ich zagęszczeniem oraz wykonaniem dodatkowego umocnienia skarp rowu po obu stronach przepustu za pomocą faszyny, narzutów kamiennych lub gabionów. Zmiany te powinny być odzwierciedlone w kosztorysie ofertowym który należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Włodzisław Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Pr. rosl. i. n. p. 20