INSTALACJA ODGROMOWA
RZUT DACHU skala 1:100



OZNACZENIA:

- Zk1 — Zacisk LP w skrzynce kontrolnej do elewacji
- # — Połączenie na zacisk krzyżowy drut-drut
- * — Połączenie na zacisk z blachą trapez.
- ■ — Połączenie na zacisk z rynną
- Iglica komin AL fi10mm h= 1,5m
- Istn. bednarka uziem. na ścianie
- Drut AL MgSi fi8 mm (przewody i zwody naziemne)

UWAGI: *dotczące instal. odgrom.*

1. Jako zwód poziomy wykorzystać metalowe pokrycie dachu i obróbki blacharskie (warunek aby grubość blachy była min. 0,55mm
2. Okucia czapek kominów połączyc ze zwodami poziomymi
3. Połacie dachowe o różnych wysokościach łączyć między sobą.
4. W części naziemnej stosować drut ALMgSi fi 8mm
5. Przewody odprowadzające -drut AL fi8mm w izolacji polietynowej (lub w rurce RL)układany pod warstwa ocieplenia elewacji
6. Zaciski rewizyjne w skrzynkach kontrolnych p/t (0,4m)
7. Połączenie w ziemi spawane, na dachu skręcane
8. Miejsca spawu zabezpieczyć antykorozyjnie, zaciski skrętne konserwować smarem lub wazeliną techniczna
9. Instal. odgrom. wykonać zgodnie z PN-EN- 62305-1:2011

PiN.IN.EL	Obiekt: Termomodernizacja bud. Domu Ludowego w Zarzeczu w ramach zad: Poprawa efektywności energetycznj budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec Inwestor: Gmina Dębowiec	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU skala 1:100	Projekt: PT - DL Zarzecze	Projektant: inż. Ludwik Więch	Podpis:	Rys. nr E-2
			Data: Marzec 2024r.	Upraw. nr GT-8341/42/77		