

ZAPYTANIE OFERTOWE
MGOPS.271.24.2024
SERWIS KLIMATYZACJI I WENTYLACJI W BUDYNKU MGOPS.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nakło nad Notecią
ul. Piotra Skargi 2
89-100 Nakło nad Notecią
558-176-86-32

Postępowanie prowadzi/nabywca:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gimnazjalna 10,
89-100 Nakło nad Notecią

Zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.). Zamówienie przeprowadzono na podstawie § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 zł.

1. Termin realizacji zamówienia- 27.05.2024- 31.12.2024.

2. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena 100%.

3. Zakres zamówienia- OPZ: dwukrotne czyszczenie, dezynfekcja, odgrzybianie wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych (34 klimatyzatory ściennie/kanałowe), pomiar wydajności wentylacji mechanicznej, sprawność przewodów wentylacyjnych grawitacyjnych:

Fujitsu AJY040LBLBH, AJYO72LALBH, AJY090LALBH, AJY216LALBH, AOYG35LMTA, ASYA009GCGH, ASYAO123CGH, ASYA014GCGH, ASYA18GBCH, ARXAK018GLGH, ARXA030GLEH, ASYG36LMTA- zgodnie z zestawieniem.

2 centrale wentylacyjne (VERSO-R-2000-F-W/DH-R1-F7/M5-C5.1-SL/A, DOMEKT R 400F), przegląd urządzeń pod kątem sprawności działania i drożności odpływów; adres wykonania usługi- Gimnazjalna 10 Nakło nad Notecią.

4. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): Certyfikat UDT, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020 poz.2065).

5. Opis sposobu wyliczenia ceny: na cenę powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Podana cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

6. Oferta musi zawierać:

- formularz oferty,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.