

DT.26.3.1.2023.P-3

Samborzec, dn. 20.03.2023r.

Do wszystkich uczestników postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DT.26.3.2023.P-3

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1737T w Sandomierzu oraz remont drogi powiatowej nr 1709T w miejscowości Sulisławice.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zawarte w piśmie Wykonawcy.

**Części 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1737T ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sandomierz od km 0+332 do km 0+757.**

**Pyt. 1** Proszę o określenie typu i koloru kostki .

**Odp. 1** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć kostkę brukową betonową typu „Holland” w kolorze szarym na chodnikach i kolorze czerwonym na zjazdach.

**Pyt. 2.** W związku z rozbieżnością w dokumentacji proszę o jednoznaczne określeni grubości kostki.

**Odp. 2** Zamawiający informuje, że na zjazdach należy przyjąć kostkę brukową o grubości 8 cm, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm ( zgodnie z poz. 16 i 17 kosztorysu ofertowego.

**Część 2: Remont drogi powiatowej nr 1709T Sztombergi – Sulisławice w miejscowości Sulisławice od km 2+920 do km 3+430.**

**Pyt. 3** Dot. poz. 25 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania ścianek czołowych prefabrykowanych ?

**Odp. 3** Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania ścianek czołowych prefabrykowanych na zjazdach, ścianki czołowe przepustów drogowych należy wykonać wylewane z betonu wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji ścian lepikiem.

**Pyt. 4** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem metodą „ mieszania na miejscu” ?

**Odp. 4** Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem metodą „ mieszania na miejscu” .

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Główny Księgowy**  
*mgr Ewa Żak*  
z up. Dyrektora  
Kierownik zamawiającego