

**From:** Falkowski Michał <Michal.Falkowski@energa-operator.pl>

**Sent:** Thursday, June 1, 2023 11:44 AM

**To:** ugukowo@zukowo.pl; Wiesław Pałka <w.palka@zukowo.pl>

**Cc:** Kwidziński Wojciech <Wojciech.Kwidzinski@energa-operator.pl>

**Subject:** odp. na pismo nr I.7011.6.2023.KB dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Baninie

Dzień dobry.

W odpowiedzi na pismo nr I.7011.6.2023.KB z dnia 16.05.2023 r. (data wpływu 19.05.2023 r.) informujemy, że: przez teren oznaczony w MPZP nr 053-KX przebiegają linie napowietrzne wysokiego napięcia 110 kV nr 1403, 1440, a w sąsiedztwie potencjalnie projektowanego chodnika usytuowane są słupy nr 38 tych linii, przy czym słup linii 1403 wydaje się być usytuowany blisko tego chodnika. Dodatkowo wzdłuż granicy działek sąsiadujących z planowanym chodnikiem przebiegają na całej długości linie kablowe SN-15kV oraz nN-0,4kV. Jako, że do wniosku nie załączono żadnej koncepcji lub projektu chodnika, więc na tym etapie nie jest możliwe szczegółowe odniesienie się do proponowanego zamierzenia budowlanego. Na pewno projekt chodnika należy uzgodnić z Energa-Operator SA w ramach uzgodnienia branżowego zgodnie z informacją na naszej stronie internetowej <https://energa-operator.pl/uslugi/oplaty-i-faktury/cennik-uslug-pozataryfowych>. Wniosek należy złożyć na druku "Zlecenie wykonania usługi – uzgodnienie branżowe", udostępnionym na tej stronie, preferujemy uzgodnienie w wersji

elektronicznej i przysłanie wniosku na adres e-mail [gdansk@energa-operator.pl](mailto:gdansk@energa-operator.pl). Uzgodnienie jest płatne zgodnie z cennikiem. Przy projektowaniu chodnika należy rozpatrzyć ewentualną konieczność zastosowania dodatkowych środków ochrony przeciwporażeniowej w związku z tym, że słup/y znajdują się w miejscu, gdzie często będą mogli przebywać ludzie. Projektowane ewentualne prace sprzętem i maszynami budowlanymi bezpośrednio pod liniami lub w odległości mniejszej niż 15 m od rzutu skrajnych przewodów czynnych linii 110 kV należy przewidzieć w taki sposób, aby były one zgodne z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych dostępną na naszej stronie internetowej <https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow> lub ewentualnie przewidzieć wyłączenie linii, które jest płatne. Prowadzenie prac ziemnych za pomocą sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 5 m od konstrukcji słupa oraz 2 m od fundamentu słupa jest zabronione - prace w tych miejscach należy prowadzić ręcznie. Zabronione jest także przysypywanie lub odkopywanie fundamentu słupa WN oraz zmian rzędnych gruntu wokół słupa, mogących doprowadzić do wyniesienia fundamentu słupa ponad teren lub zlokalizowanie go w dole. Dla linii kablowych SN i nN zaleca się zachowanie odstępu min. 0,5m od istn. kabli do krawędzi chodnika, szczegóły ustalić na etapie uzgodnienia branżowego dot. projektu chodnika.

W trakcie realizacji projektu oraz wykonywania prac należy uwzględnić wymagania:

- Normy SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia – Ochrona przed porażeniem elektrycznym
- Normy SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa
- Normy PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi;
- Normy PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV – Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych należących do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku;
- Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu urządzeń należących do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 24.11.2021 roku.

Jeżeli chodnika nie uda się zaprojektować zgodnie z powyższymi wymaganiami należy złożyć wniosek o usunięcie kolizji zgodnie z informacją na naszej stronie internetowej <https://energa-operator.pl/infrastruktura/przebudowa-sieci/kolizje-z-innymi-inwestycjami>. Natomiast, gdy będą potrzebne dodatkowe informacje na temat istniejącej infrastruktury Energa-Operator SA to należy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie zasobów dokumentacji majątku sieciowego do Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku Wydział Dokumentacji Energetycznej, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk na załączonym wniosku (plik wniosek.pdf) – preferowane złożenie elektroniczne na adres [gdansk@energa-operator.pl](mailto:gdansk@energa-operator.pl).

Dodatkowo w załączeniu przesyłamy mapę z zasobów EOP z przebieg istn. sieci elektroenergetycznych w tym obszarze.

Pozdrawiam

Michał Falkowski  
Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej

35MMD  
Rejon Dystrybucji w Kartuzach

T +48 58 527 93 31

[michal.falkowski@energa-operator.pl](mailto:michal.falkowski@energa-operator.pl)

**UWAGA:** Nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej na [michal.falkowski@energa-operator.pl](mailto:michal.falkowski@energa-operator.pl)  
Proszę o zaktualizowanie danych.



ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
[www.energa-operator.pl](http://www.energa-operator.pl)

ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000033455, NIP: 583-000-11-90,  
Regon 190275904, Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami zawiera informacje poufne, chronione w ENERGA-OPERATOR SA. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz skasowanie tej wiadomości.

Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej [www.energa-operator.pl](http://www.energa-operator.pl)