

Żukowo, dnia 10.08.2023 r.

**Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo****WARUNKI TECHNICZNE WOD-KAN
Nr SKŻ/WP/270/2023/JL****Dla zadania: budowa drogi dla pieszych i rowerów na terenie Gminy Żukowo**

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożony wniosek dnia 27.07.2023r w sprawie wydania warunków technicznych, mając na uwadze załączone szkice do wniosku informuje co następuje:

I. Banino ul. Tuchomska – długość około 200 mb

1. Na trasie planowanej inwestycji należy zaprojektować oraz przebudować odcinek istniejącej sieci wodociągowej na rury 200 PE na ciśnienie 1,0 Mpa,
2. Do nowoprojektowanej sieci należy przepiąć wszystkie przewody wodociągowe.
3. Wykonawca robót zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki Komunalnej Żukowo w przypadku wystąpienia uszkodzeń sieci. Koszty naprawy i poniesione straty przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o. na skutek uszkodzeń sieci pokrywa Wykonawca.
4. Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, którą należy uzgodnić z eksploatatorem sieci wodociągowej tj. Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o.

II. Banino ul. Słoneczna długość około 165 mb

1. Wykonawca wykona regulacje włączów kanalizacyjnych do wysokości docelowej nawierzchni.
2. W przypadku naruszenia powierzchniowych elementów zabezpieczenia urządzeń kanalizacyjnych należy je odtworzyć do stanu pierwotnego.
3. Wykonawca robót zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki Komunalnej Żukowo w przypadku wystąpienia uszkodzeń sieci. Koszty naprawy i poniesione straty przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o. na skutek uszkodzeń sieci pokrywa Wykonawca.
4. Wykonane prace należy zgłosić do odbioru przez przedstawiciela Spółki Komunalnej Żukowo.

III. Warunki szczególne:

Warunki szczególne zostały określone w opracowaniu „Wytyczne do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązujące w Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.” dostępnym na stronie internetowej www.skzukowo.pl. stanowiącym załącznik do warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków / przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Powyższe warunki ważne są dwa lata od daty ich wydania.

SPECJALISTA
ds. warunków technicznych
Joanna Lis