



ID.271.21.2023

Bolków, 26.06.2024 r.

Uczestnicy Postępowania Przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej**” – Polski Ład Edycja 8/2023

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Zamawiający przekazuje teść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

- pytania

W ramach analizy dokumentacji przetargowej zauważyliśmy:

1. Rozbieżność w powierzchni dachu budynku biurowego. W przedmiarze (poz. docieplenia stropodachu poz. 7, 8, 9) powierzchnia dachu została określona jako 260m², natomiast w OPZ całkowita powierzchnia zabudowy to 131,78 m². Jaka wartość powierzchni dachu jest prawidłowa i powinna zostać uwzględniona przy sporządzaniu oferty?

Powierzchnia całkowita budynku biurowego w OPZ podana jest prawidłowo, zgodnie z opisem w projekcie architektoniczno – budowlanym (pkt. 4).

Nieprawidłowo określona została powierzchnia stropodachu budynku biurowego w pozycji 7, 8, 9 przedmiaru robót. Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć powierzchnie dachu 131,78 [m²].

2. Dodatkowo prosimy o wskazanie modelu pompy ciepła oraz jej mocy, która jest przewidywana do zainstalowania w ramach projektu. W OPZ wskazana jest pompa ciepła o dwukrotnie większej mocy niż w przedmiarze.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie informacji uzyskanej od projektanta w opisie projektu budowlano – architektonicznym błędnie wskazany został typ pompy. Do wyceny należy przyjąć pompę Dimplex LA 35 TBS.



3. W dokumentacji przetargowej podane są dwa rodzaje blachy jako pokrycie dachu budynku. Przedmiar - blacha stalowa płaska powlekana na rąbek w kolorze ceglonym. OPZ - blacha fałdowana nisko profilowa T40 RAL7016. Prosimy o sprecyzowanie, który z wymienionych rodzajów blachy powinien zostać uwzględniony.

Zgodnie z informacją otrzymaną od projektanta do wyceny należy przyjąć pokrycie dachu blachą fałdową T40 w kolorze RAL 7016 lub zbliżonym.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605, 1720) Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składania ofert i zmiany SWZ tj. pkt. XVI.1 i pkt. XV. pkt. 5.

Obowiązująca wersja SWZ oraz poprawiony przedmiar robót zostaną opublikowane z niniejszym pismem. Oferty należy składać na podstawie obowiązujących dokumentów.

Pkt. XVI.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej Gminy Bolków w terminie do dnia **04 lipca 2024 r.** do godz. 14 00”.

Pkt. XVI. 5 SWZ otrzymuje brzmienie:

„5. Otwarcie ofert nastąpi **04 lipca 2024 r.** o godz. 14 15 za pośrednictwem Platformy.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są dla Wykonawców wiążące.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.



Zastępca
Burmistrza

Dokument
podpisany przez
Radosław
Łukasiński
Data: 2024.06.26
14:36:00 CEST