

NAZWA I ADRES INWESTORA

**(Skarb Państwa) Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomska 108/112
91-048 Łódź**

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego na budynku magazynowym w Bazie Transportowej Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach przy ul. Łowickiej 32 a

ADRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

96- 100 Skierniewice, ul. Łowicka 32 a

KLASYFIKACJA WG CPV:

- 45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynków
- 45.26.10.00-4 - pokrycia dachowe i obróbki
- 45.26.12.10-9 - hydronylon - pokrycie dachowe
- 45.26.14.20-4 - uszczelnianie dachów
- 45.26.19.00-3 - naprawa i konserwacja dachów

STADIUM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z remontem pokrycia dachowego z wykorzystaniem technologii hydronylonu na budynku magazynowym w Bazie Transportowej-KMP W Skierniewicach przy ul. Łowickiej 32a

I. Zakres prac do wykonania:

1. Oczyszczenie mechaniczne istniejącego dachu z papy
2. Naprawa istniejącego poszycia dachu
3. Wykonanie nowej warstwy w postaci natrysku hydronylonem (parametry podane poniżej)
4. Wykonanie nowych obróbek blacharskich
5. Montaż rynien i rur spustowych z ocynku gr 0,7mm
6. Odtworzenie instalacji odgromowej
7. Sprawdzenie instalacji wentylacji grawitacyjnej

II. Wymagania techniczne hydronylonu:

1. Zamawiający wymaga stosowania wkładki zbrojącej na całej powierzchni dachu (w postaci siatki poliestrowej lub maty z włókna szklanego) o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 300 N (w obu kierunkach) wg. PN-EN ISO 13934-1:2013-07. Nie dopuszczalne jest stosowanie wkładek zbrojących wyłącznie w miejscach zakładów papy – należy zastosować wkładkę zbrojącą na całej powierzchni dachu.

2. Klasa reakcji powłoki na ogień nie więcej niż klasa E – według PN-EN 13501-1+A1:2010
3. Odporność na przebicie dynamiczne nie mniej niż 1000 mm – wg. PN-EN 12691:2007
4. Wytrzymałość na rozciąganie powłoki (z wkładką zbrojącą) – nie mniejsza niż 5 MPa – wg. PN-EN ISO 527-3:1998
5. Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm przez 24h – wodoszczelna – wg. PN-B-24000:1997 ze zmianami wg. opisu EOTA TR003
6. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązania oparte o polimery dyspergowalne w wodzie
7. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów zawierających rozpuszczalniki organiczne
8. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyrobów bitumicznych bądź wyrobów bitumicznych modyfikowanych polimerami.

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi normami.