

Krosno, dnia 23.09.2021r.

L.dz. RM/P/2021/9/463/RE6/*W/2021/9/442/RE6* 2021

Warunki techniczne znak: 5/09/2021/OU/JG

F.H.U. „ALMAX” Aneta Liwosz
Świerzowa Polska
ul. Szczepana 11
38-457 Zręcin

Dotyczy: zabudowa przewodu oświetlenia ulicznego na sieci elektroenergetycznej nN
w miejscowości Nowa Wieś gmina Czudec

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.09.2021 r. (data wpływu do RE Krosno 08.09.2021 r.) informujemy, że Rejon Energetyczny Krosno wyraża zgodę na udostępnienie stanowiska słupowego w celu zabudowy projektowanego przewodu YAYXS 4x35 mm² wydzielonego oświetlenia drogowego na n/w sieci elektroenergetycznej nN z zachowaniem rozwiązań katalogowych w ramach istniejącego przydziału mocy:

1. Stacja transf. Nowa Wieś Czudecka 4

- zabudowę i podłączenie projektowanego przewodu oświetlenia drogowego wydzielonego typu YAKXS 4x35 mm² na istniejącym słupie nr 74/4/2.

Wykonanie w/w prac może być zrealizowana na podstawie złożonej do RE Krosno, dokumentacji, planu realizacji montażu przedmiotowych urządzeń, przez osoby uprawnione i upoważnione do realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace na urządzeniach będących własnością PGE Dystrybucja należy wykonywać w oparciu o obowiązującą Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Wybudowane urządzenie oświetlenia ulicznego pozostaje na majątku Gminy.

Własność wybudowanych urządzeń oznaczyć zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja.

Po zakończeniu robót budowlanych oświetlenia drogowego prosimy o dostarczenie do RE Krosno dokumentacji powykonawczej celem dokonania sprawdzenia, zaktualizowania obowiązującej umowy konserwacji oraz zaktualizowania dokumentacji eksploatacyjnej.

W przypadku przekroczenia mocy umownej należy zwrócić się do RE Krosno celem zwiększenia przydziału w/w mocy.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Adresat
2. RE Krosno - RM

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Krosno
[Signature]
Z-ca Dyrektora
Dariusz Garbacz