LEGENDA:

- PRZEŚCIENNE ŚCIANY OSŁONOWE ZEWNĘTRZNE
- PRZEŚCIENNE ŚCIANY SYSTEMOWE DZIELONE OPTOMO-KURTYNOWE
- PRZEŚCIENNE ŚCIANY SZKLETOWE
- PRZEŚCIENNE ŚCIANY MUROWANE
- PANEL WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ - ISTNIEJĄCE UKŁADY Z KONDYCJĄ NOŻYCH
- PRZEŚCIENNE HYDRANTY ZAZ5
- OZNAKI WYDZIELENIA POŻAROWEGO STREFY, OBSŁUGIWY EP.
- PUNKT 45.
- PRZEŚCIENNY WYLOT POŻAROWY
- PUNKT CZERWIAKY WODY
- OZNAKI WYDZIELENIA – POMIESZCZENIA ELEMENTY DRUGOSTOPNE
- ISTNIEJĄCE ST. PARAPETU WRAZ Z ZESTAWIENIEM SZCZELNY CEMENTOWEJ WYKONANE W KLASIE EI 60 - WYKONAĆ WYMIANĘ W KLASIE EI 60
- WYKONAĆ WYLOTY WENTYLACYJNE DO SZAFKI WENTYLACYJNEJ (3-4 OK)
- PODSTAWA WYKONANY POŻ KONSOLOWEJ Z WYMIESZEM NA ŚCIANĘ 10 CM (DEBY RE PRZEJ WIĘCEJ)
- MONTAŻ NARZEWNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI – MIN. 45 m²/h
- WYKONANE STROPU ZELBETOWEGO WZ. PRZEJ. KONSTR., WYKONANIE WYLOWU WYKONANIOWEGO E WE, PODSTAWIE WYKONANY POŻ KONSOLOWEJ Z WYMIESZEM NA ŚCIANĘ 10 CM

LINKI SZCZEGÓŁOWE:

LINKA NR 1
1 uwagi na zgromadzenia grzewcowe przez schodzą rozdzielnie elektryczne gałęzie i szachty instalacji elektrycznych, w porozumieniu z Działem Eksploatacji PG zakupi się elementów bytt elementów w celu bezpośredniego kierunku drzwi z pod. Nowe izolacje we. elementów wg opracowania branży elektrycznej.

LINKA NR 2
W celu ... otrzymania odpowiedniej wentylacji pomieszczeń na różnych kondygnacjach zastosowano instalację wentylacji wyciągowej oraz nawiewnej z centralami wentylacyjnymi. Instalacja wentylacji wyciągowej oraz pionów wentylacyjnych. Wyloty wentylacji wyciągowej wraz na poziomej przestrzeniach kanałów z elementami projektowanymi (tj. konstrukcja z stanu drzwiowe). W wejściu z podziałem budynku na strefy pożarowe należy na długości do łącznie pomieszczeń kanałów obniżających wentylacyjnych wyciągowe. Strefy te w wejściu należy wykonać wentylacyjnej przestrzeni z pożarowo poszczególnych kanałów went. grawitacyjnej.

LINKA NR 3
Wszystkie elementy drzewiane konstrukcji pokryć dachowej należy zabezpieczyć przed przed rozwojem pleśni i grzybów, przed wadami i niekorzystnym wpływaniem wilgoci poprzez trzykrotne malowanie lub nasycenie ciśnieniowe – próżniowe odpowiednim impregnatem. Stosować drzewo sosnowe o wilgotności max. 18%.

UWAGI:
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WAŻNY RAZEM Z PROJEKTEM BRANŻOWYM.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY WAŻNY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC WAŻNY SKONSTATOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. UŻYTE PRZY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WRAZ POSIADAĆ DOPUSZCZENIE JEST DOPUSZCZALNE JE DO STOSOWANIA NA SYSTEMIE PG.
4. ZAKRES I ZESTZYTOM DO PROJEKTU - WYNIKA W TRACIE BUDOWY - WYMAGAŁ USTOSOWAŃ Z PROJEKTANTEM.
5. JEŚLI NIE ZNAKOMITE W PROJEKCIE WYMAGAŃ MATERIAŁOWYCH SĄ PRZY WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ ICH ZASTOSOWANIA.
6. POZIOM WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NA SZ. DO SPRAWDZENIA PRZY CZYM UKŁADZIE SZATOWEJ ZMIANA PO STOLARKI NIE MUZY POMIESZCZENIE TEGO WYMIARU.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY P.POŻ. ZABEZPIECZYĆ DO STOPNIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

Nadbudowa budynku Wydziału Mechanicznego
Politechniki Gdańskiej na kondygnacjach
s. Sedlickiej 1, 80-233 Gdańsk, ul. nr 80/12 obr. 55, m. Gdańsk

Inwestor
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Nazwa projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwisko: ARCHITEKTURA

Autorzy opracowania:
dr inż. arch. Andrzej Kosiński
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
upr/0662

dr inż. arch. Andrzej Pusłowicz
tel. upr. DWP-IA/8301/7679

dr inż. arch. Mateusz Grech
tel. upr. 7679/2012

mgr inż. arch. Bartosz Kalinski
tel. upr. POM/0179/2009

mgr inż. arch. Krzysztof Kotowicz

Współpraca branżowa:
dr inż. arch. Andrzej Kosiński
tel. 58 347 2 1 1 1

Współpraca konstr.:

RZUT POZIOMU 200

SKALA	DATA	NR RYSUNKU
1:100	luty 2013	**A-03**

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie może być powielany, uzupełniany, powielony lub odtwarzany bez zgody projektanta