



L.p.	NAZWA OPERACJI	NUMERY PRZEPUSTNICY, ZAWORU																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Normalna praca stacji	○	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	Płukanie Wzruszenie złoża powietrzem	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	Płukanie wodą	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	Spust pierwszego filtratu	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	Obejście jednego urządzenia „60M”	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	Obejście filtra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	Spust wody z filtra	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	Spust wody ze zbiornika ciśnieniowego	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	Obejście wodomierza	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	Uzupełnienie poduszki powietrznej	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	Dezynfekcja podchlorynem sodu	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NR	NAZWA
1	DOPIY WODY SUROWEJ
2	ODPIY WODY UZDATNIONEJ
3	DOPIY - ODPIY
4	WODOWSKAZ ELEKTRONICZNY
5	SPUST Z KOMORY ODPOWIETRZANIA
6	RĘCZNE ODPOWIETRZENIE FILTRA
7	DOPIY SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO
8	SPUST Z KOMORY FILTRACYJNEJ
9	DOPIY SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO PŁUKANIA ZŁOŻA

L.P.	SYMBOL	NAZWA
1	—	Woda surowa
2	—	Woda uzdatniona
3	—	Sprężone powietrze
4	—	Odpowietrzenie
5	—	Spusty
6	—	Dawkowanie chloru
7	—	Popłuczyny
8	—	Obejście
9	—	Rurociąg płuczny z pomiarem

OBIEKT: UJĘCIE WÓD PODZIEMNYCH w m.LIPIANY				Numer rysunku <b>17</b>
ADRES OBIEKTU : <b>LIPIANY, DZ. NR 2 OBREB: LIPIANY 2</b>				
TEMAT: <b>OPERAT WODNOPRAWNY</b>				SKALA
PRZEDMIOT RYSUNKU: <b>SCHEMAT PRACY FILTRÓW</b>				
UŻYTKOWNIK: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY, UL. LIPOWA 4, 74-240 LIPIANY				
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Dąbrowski	01.2012	33/80/Gw	