

L.p.	NAZWA OPERACJI		NUMERY PRZEPUSTNICY, ZAWORU
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1	Normalna praca stacji		○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ◕ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○
2	Płukanie jednego filtra	Wzruszenie złoża powietrzem	○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ●
3		Płukanie wodą	○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ●
4		Spust pierwszego filtratu	○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ◕ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ●
5	Obejście jednego urządzenia „60M"		○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ◕ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ●
6	Obejście filtra		○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ◕ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ●
7	Spust wody z filtra		○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ●
8	Spust wody ze zbiornika ciśnieniowego		○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ◕ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○
9	Obejście wodomierza		○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ◕ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○
10	Uzupełnienie poduszki powietrznej		○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ◕ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○
11	Dezynfekcja podchlorynem sodu		○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ◕ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ●

NR	NAZWA
1	DOPŁYW WODY SUROWEJ
2	ODPŁYW WODY UZDATNIONEJ
3	DOPŁYW - ODPŁYW
4	WODOWSKAZ ELEKTRONICZNY
5	SPUST Z KOMORY ODPOWIETRZANIA
6	RĘCZNE ODPOWIETRZENIE FILTRA
7	DOPŁYW SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO
8	SPUST Z KOMORY FILTRACYJNEJ
9	DOPŁYW SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO PŁUKANIA ZŁOŻA

L.P.	SYMBOL	NAZWA
1		Woda surowa
2		Woda uzdatniona
3		Sprężone powietrze
4		Odpowietrzenie
5		Spusty
6		Dawkowanie chloru
7		Popłuczyny
8		Obejście
9		Rurociąg płuczny z pomiarem

Rys. 3. Istniejący schemat technologiczny Stacji Uzdatniania Wody