

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 544/22

ZLECENIODAWCA		Gmina Lipiany ; Plac Wolności 1; 74-240 Lipiany Gminny Zakład Komunalny ; ul. Lipowa 4 ; 74-240 Lipiany			
Identyfikacja miejsca pobrania		SUW LIPIANY, punkt pobrania wody surowej – kurek czerpalny. (Studnia nr 1).			
Rodzaj próbki	Woda surowa	Stan dostarczonej próbki		Bez zastrzeżeń	
Rodzaj monitoringu	Badania własne	Nr protokołu pobrania		336/22	
Numer próbki	544/22	Próbka pobrana i dostarczona przez		MO - pracownik laboratorium LabStar	
Próbka pobrana zgodnie z normą	PN ISO 5667-5:2017-10 A ₂	Data /godz. przyjęcia próbki		22.02.2022 godz. 14.10	
Data / godz. pobrania	22.02.2022 godz. 12.30	Data zakończenia badania		24.02.2022	
Data rozpoczęcia badania	22.02.2022				
WYNIKI BADAŃ					
Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza	Status	Jednostka	Wynik badania
1.	Przewodność elektryczna właściwa (25°C)	PN-EN 27888:1999	A,Z	µS/cm	718
2.	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	A,Z	NTU	29,9
3.	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 met.C	A,Z	mg/l	<5,0
4.	Zapach	PB-01 ed. 2 z dn. 31.01.2017	A,Z	-	akceptowalny
5.	pH (temp. pomiaru 19,2°C)	PN-EN ISO 10523:2012	A,Z	-	7,1
6.	Jon amonowy	PN-C-04576-4:1994	A,Z	mg/l	0,39
7.	Azotany	PN-82/C-04576/08 (norma wycofana)	A,Z	mg/l	1,4
8.	Azotyny	PN-EN 26777:1999	A,Z	mg/l	0,015
9.	Żelazo	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016	A,Z	µg/l	2899
10.	Mangan	PB-24 ed.1 z dnia 02.01.2018	A,Z	µg/l	68
11.	Chlorki	PN-ISO 9297:1994	A,Z	mg/l	11,8
12.	Siarczany	PB-06 ed. 3 z dn. 30.03.2017 na podstawie metody HACH 8051 i testu HACH LCK 153	A,Z	mg/l	15,4
13.	Twardość ogólna	PN-ISO 6059:1999	A,Z	mg/l	304
<p>„A”-metoda objęta zakresem akredytacji PCA. „Z”-metoda objęta systemem jakości, zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji HK.9020.2.7.2021 z dn.25.06.2021r. Wynik podany „<” oznacza wyniki poza zakresem ilościowym metody. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.</p>					
Data sporządzenia sprawozdania: 25.02.2022		Imię i nazwisko oraz podpis osoby autoryzującej i zatwierdzającej sprawozdanie z badań: Kierownik ds. Jakości / Joanna Olejnik			

.....KONIEC SPRAWOZDANIA.....

Joanna Olejnik