

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
RZUT PARTERU



YNTKSYekw 1x2x0,8 - czujki
HTKSHekw 4x2x0,8 - RPO
HDGs 3x2,5 - słowniki drzwi napowietrzania
HDGs 3x1,5 - sygnalizator
HDGs 2x1,5 - elektrozwoza drzwi ewakuacyjnych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ- PARTER		
NR POMIESZCZENIA	NAZWA	POWIERZCHNIA [m2]
0.1	pokoł biurowy	14.61
0.2	pokoł biurowy	6.45
0.3	pokoł biurowy	7.80
0.4	pokoł biurowy	9.38
0.5	kommunikacja	6.42
0.6	pom. techniczne	6.00
0.7	WC	3.08
0.8	przełonek	3.06
0.9	holl-kommunikacja	59.41
0.10	pokoł biurowy	10.61
0.11	pokoł biurowy	11.07
0.12	pokoł biurowy	10.13
0.13	pokoł biurowy	10.49
0.14	pokoł biurowy	14.38
0.15	pokoł biurowy	14.59
0.16	sala konferencyjna	65.09
0.17	schowek	-
0.18	pokoł biurowy	14.23
SUMA:		266.60

UCS

PP

PP

PP

PP

LEGENDA:

- CENTRALA ODDYMNIANIA UCS 6000 8A Z BATERIA AKUMULATORÓW + DODATKOWY MODUŁ MGL-60 8A
- KONWENCJONALNA CZUJKA DYMLU DOR-40
- RĘCZNY PRZYGISK ODDYMNIANIA PO-63
- PRZYGISK PRZEZWIETRZANIA AFG PP-40 NT Z KLUCZYKIEM
- SŁOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH DDS 54/500
- PUSZKA POŁĄCZENIOWA PPOZ-PP-2A

PP

PP

PP

PP

PP

Wg. normy PN-B-02877-4:
Dla klatki zastosować kłapę oddymniania typu MERCOR MCR PROLIGHT C 155x155 h=500mm z owiewkami i kierownicą o powierzchni czynnej 1,92. Acz = 1,92

Napowietrzanie realizowane jest przez oba skrzydła drzwi wejściowych klatki schodowej z zamontowanymi słownikami DDS 54/500.
Dokumentacja słowników w DTR urządzeń.

UWAGA:

- ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DRZWI 24V
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY, NP-SAK7 ZASILANY Z WYJŚCIA CENTRALI ODDYMNIANIA POPRZEC PRZEKAŹNIK ALARMOWY
- PRZYGISK ZWALNIACZY ELEKTROZWOZĘ W SKRZYDLE BIERNYM
- ZWOZA ELEKTROMAGNETYCZNA ZAMONTOWANA W SKRZYDLE BIERNYM < 300mA
- CZYTNIK Z PRZEKAŹNIKIEM ODBLOKOWUJĄCYM / BLOKUJĄCYM ELEKTROZACZEP, np. SATEL PK-01, ZASILANY Z OSOBNEGO ZASILACZA BUFOROWEGO 12V
- ZASILACZ BUFOROWY 12V Z AKUMULATOREM 7 Ah

PROJEKT WYKONAWCZY		
Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami budowlanymi, dojściem pieszym i pieszo-jednym		
Malechowo 22A, dz. nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE	
PROJEKTANT	Z.U.P.H. Tele-Video UL. SZCZECIŃSKA 6-10/7, 75-136 KOŚCZULIN	
AUTORZY	BARTOSZ ZWÓRZYŃSKI CNBP-PiB 308/2017	
FAZA	DATA	NR RYSUNKU
PROJ. WYKONAWCZY	28.06.2021	1-100
TITUL RYSUNKU	Oddymianie klatki schodowej - rzut parteru	