

2018-02-27

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

godz. zał.
L. dz. 1642 podpis
1009064026



info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Opole, dn. 2018-02-22

Nr warunków: WP/037580/2017/O03R04



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127

TD/00P/OMP/2018-02-23/0000801

AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
nr WP/037580/2017/O03R04 z dnia 2017-05-18

Wnioskodawca:

Województwo Opolskie

ul. Piastowska 14
45-082 OPOLE

Obiekt:

Oświetlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Winna Góra
46-034 Pokój
numery działek: 238/1; 290/1

Z dniem 2018-02-22 ulega zmianie treść warunków przyłączenia dla obiektu pn.: oświetlenie uliczne zlokalizowane w miejscowości Winna Góra, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu informuje, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej.

Dotychczasowy zapis warunków przyłączenia WP/037580/2017/O03R04 z dnia 2017-05-18 o treści:

Przyłącze 1: **1,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na słupie OSD.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 6 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposażony w człon przeciążeniowy,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD.

otrzymuje następujące brzmienie:

Przyłącze 1: **2,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na słupie OSD.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 6 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposażony w człon przeciążeniowy,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD.

Pozostałe zapisy warunków WP/037580/2017/O03R04 z dnia 2017-05-18 pozostają bez zmian.

Niniejsza aktualizacja warunków przyłączenia stanowi załącznik do warunków przyłączenia WP/037580/2017/O03R04 z dnia 2017-05-18.

Niniejsza aktualizacja warunków przyłączenia nie zmienia terminu ważności warunków przyłączenia WP/037580/2017/O03R04 z dnia 2017-05-18.

Kopia: OMP3

...TAURON Dystrybucja S.A.

OSD
Biuro w Opolu
Wydział Przyłączeń
Pełnomocnik

Grzegorz Orzechowicz