



*Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd:  
Program Inwestycji Strategicznych*

---

Znak sprawy: Or.272.1.6.2023

Pisz, dnia 15 marca 2023r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

**Dotyczy: Budowy boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz  
oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie**

Część 1 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz

Część 2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na zapytania złożone do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej do postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: **Budowy boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz oraz Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie**, tj.:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej o lepszych parametrach od okrojonych przez Zamawiającego. Należy podnieść, że tak opisane parametr pozostają w sprzeczności z normą PN EN 14877:2014 oraz wytycznymi Departamentu Infrastruktury Sportowej. Prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14877:2014.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej zgodnej z normą PN EN 14877:2014.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o weryfikację cynku. Podane wartości pierwiastków są niezgodne zobowiązującą normą DIN 18035-6:2021-08. Cynk nie może przekroczyć 0,5 mg/l

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że omyłkowo w dokumentacji określono ilość cynku. Ilość cynku nie może przekroczyć 0,5 mg/l.



*Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych*

---

Znak sprawy: Or.272.1.6.2023

**Pytanie nr 3**

Certyfikatu WA class 1 – tj certyfikat obiektowy dla stadionów na których bije się rekordy świata. Proszę zwrócić uwagę że to jest boisko wielofunkcyjne, czyli obiekt nie jest obiektem lekkoatletycznym, a ponadto nawierzchnia zaprojektowana jest na podbudowie ET, czyli takiej której nie akceptuje WA. Tym samym prosimy o rezygnację z certyfikatu WA class 1. Nikt z polskich wykonawców nie uzyskał takiego certyfikatu i w Polsce nie ma obiektów z takim certyfikatem.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z certyfikatu WA class 1.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej o grubości 13+-1mm, nawierzchnie natryskowe standardowo mają taką grubość, oraz większość badań jest wykonanych na takich próbkach.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej o grubości 13+/- 1mm.

STAROSTA PISKI  
/-/ mgr Andrzej Nowicki