

Margonin, dnia 05 października 2023 r.

ZP.271.28.2023
Gmina Margonin
64-830 Margonin
ul. Kościuszki 13

WSZYSCY WYKONAWCY

Numer sprawy: ZP.271.28.2023.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **“Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie - etap 2”**.

W związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 28 września 2023 r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **“Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2”**, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

“Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakującego załącznika nr 7 - wzór umowy.”

Pytanie Nr 2

„Przedmiar robót branża technologiczna dział 5.1 pozycja 44 mieszadło średnioobrotowe 3kpl. w dokumentacji projektowej opis technologii oraz na rysunku nr 9 RB3 widnieje jedno mieszadło. Prosimy zatem o podanie prawidłowej ilości jaką należy przyjąć do wyceny.”

Odpowiedź Nr 1

Załącznik został zamieszczony na stronie internetowej postępowania.

Odpowiedź Nr 2

W reaktorze RB.3 ma być zamontowane jedno mieszadło średnioobrotowe.

*Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin
/-/ Łukasz Malczewski
Zastępca Burmistrza*