

## Pytanie z 26.07.2024

Dzień dobry.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Ze względu na rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia proszę o dokładną informację, jaki należy przyjąć przekrój kanału technologicznego w odniesieniu do obowiązującego rozporządzenia w sprawie kanałów technologicznych?
2. Ile przewidywanych jest podziałów działek prywatnych?
3. Ile jest przewidywanych do wyniesienia kamieni granicznych?

Ad. 1

Zapisy PFU wskazują jednoznacznie:

Zgodnie z pkt. 3.2 PFU

*„Zaprojektować i wykonać ciąg technologiczny zlokalizowany w poboczu jezdni z 2 szt. rur typu RHDPE 40/3.7 mm lub równoważnych. W ramach prac przewidzieć jedno przejście pod jezdnią (w miejscu zmiany lokalizacji ciągu pieszo-jezdnego) z rury HDPE Ø110.”*

Zgodnie z pkt 3.6 PFU:

*„...wykonawca w poboczu drogi zaprojektuje i zabuduje kanał technologiczny – 2 szt. rur typu RHDPE 40/3.7 mm lub równoważnych.”*

Ad. 2

Ostateczna ilość podziałów będzie wynikać z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Ad. 3

Zakres prac geodezyjnych będzie wynikać z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.