- SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY
- DETEKTORA GAZU
- ZAWÓR ODCINAJĄCY GAZ
- DETEKTOR GAZU
- LAMPKA SYGNALIZACYJNA ISTNIAŁACJI PRZYZYWOWEJ Z TRANSFORMATOREM
- PRZYCISK KASUJĄCY
- PRZYCISK PRZYZYWOWY POCIĄGOWY
- AGREGAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH O MOCY DO 8,7kW
- AGREGAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH O MOCY DO 2,98kW
- AGREGAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY DLA CENTRAL WENTYLACYJNYCH O MOCY DO 6,28kW
- CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA O MOCY DO 4,4kW
- CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA O MOCY DO 1,4kW
- CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA O MOCY DO 4,4kW
- WENTYLATOR KANAŁOWY O MOCY DO 0,25kW
- WENTYLATOR KANAŁOWY O MOCY DO 0,15kW
- CENTRALA POGODOWA O MOCY DO 0,05kW
- POMPA OBIEGOWA O MOCY DO 0,3kW
- POMPA CYRKULACYJNA O MOCY DO 0,025kW
- ZMIĘKCZACZ WODY O MOCY DO 0,003kW
- PIEC KONWEKCYJNO PAROWY O MOCY DO 17,3kW
- KOCIOŁ ELEKTRYCZNY O MOCY DO 10,5kW
- PATELNIA ELEKTRYCZNA O MOCY DO 10,5kW
- KURTYNA POWIETRZNA O MOCY DO 12,25kW
- ZMYWARKA KAPTUROWA O MOCY DO 8,5kW
- KUCHENKA GAZOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM O MOCY DO 3,13kW
- KUCHENKA GAZOWA O MOCY DO 0,01kW
- ROZDZIELACZ O MOCY DO 0,1kW
- SZAFA MROŹNICZA O MOCY DO 0,3kW
- SZAFA CHŁODNICZA O MOCY DO 0,18kW
- SZAFA CHŁODNICZA O MOCY DO 0,16kW
- OKAP O MOCY DO 0,3kW
- OKAP O MOCY DO 0,1kW
- LODOWKA O MOCY DO kW
- BEMAR CHŁODZĄCY O MOCY DO 0,36kW
- BEMAR O MOCY DO 3,2kW
- OBIERACZKA DO WARZYW O MOCY DO 0,85kW
- NASWIETLACZ DO JAJ O MOCY DO 0,08kW
- KOCIOŁEK NA ZUPĘ O MOCY DO kW
- TELEWIZOR 75" O MOCY DO 0,2kW

- GNIAZDO 230V IP44
- GNIAZDO DEDYKOWANE 230V IP20
- GNIAZDO 230V IP20
- GNIAZDO 2xRJ45 KAT. 6
- GNIAZDO 1xRJ45 KAT. 6
- GNIAZDO TV-SAT
- ROZŁĄCZNIK ZASILANIA 0-1 O OBCIĄŻALNOŚCI DOSTOSOWANEJ DO URZĄDZEŃ

1,2m WYSOKOŚĆ MONTAŻU
P1 KROTNOŚĆ RAMKI
IP44 STOPIEŃ SZCZELNOŚCI
G1/R2
- NAZWA ROZDZIELNICY
- NUMER OBWODU W TABLICY
- RODZAJ OBWODU (OŚ-OŚWIETLENIOWY, G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH, W ŚCIANACH WARSTWOWYM W WĘZU OCHRONNYM. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH YDYp O PRZEKROJU 2,5mm2 O Un=750V DLA OBWODÓW GNIAZDOWYCH , ORAZ PRZEWODÓW YDYżo5x2,5mm2 DLA OBWODÓW ŚLOWYCH O ILE NA RYSUNKACH NIE PODANO INACZEJ WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE ZGODNE Z OPISEM NA RYSUNKU DOPROWADZIĆ Z ISTNEJĄCEJ ROZDZIELNICY BUDYNKU SZKOŁY (PRZEBUDOWA ZASILANIA WG. OSOBNEGO OPRACOWANIA). PUSZKI ROZDZIELCZE PODTYNKOWE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI. STOSOWAĆ OSPRZĘT PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44. PRZEWODY MUSZĄ SPEŁNIAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ KLASY Dca.

INSTALACJE LOGICZNA PROWADZIĆ PRZEWODAMI F/FTP4x2x0,5mm2 kat. 6 W SPOSÓB PODTYNKOWY JAK POZOSTAŁE INSTALACJE. SYGNAŁ DOPROWADZIĆ Z ISTNEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY SWITCH 8 PORTOWY ZABUDOWAĆ W ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ.

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt	Budowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia stołówki szkolnej w Gminie Wijewo - instalacje elektryczne			
Adres	m. Wijewo, woj. wielkopolskie, dz. ewid. 673, 674/1 ob. ew. 0005 Wijewo, j. ew. 301306_2 Wijewo			
Inwestor	Gmina Wijewo ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo			
Treść rysunku	Pozostałe instalacje	Data	Skala	Nr. rysunku
		18.06.2024	1:100	E2
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		