

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 13.08.2019.



ul. Gdańska 52  
83-330 Żukowo

## WYKONAWCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ZP.271.20.2019

dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie wraz z rozbiórką istniejących budynków będących w kolizji

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) i zgodnie z rozdziałem VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

#### Pytanie nr 25

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 1 ppkt 3 jest mowa o budowie wiaty łączącej nowo budowaną kotłownię z istniejącym skrzydłem szkoły. W dokumentacji projektowej nie ma śladu o wiacie, także przedmiary nic na ten temat nie mówią. Proszę o odpowiedź czy wiatka wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji i uzupełnienie przedmiarów.

#### Odpowiedź

Zamówienie obejmuje budowę wiaty. Zamawiający uzupełnia dokumentację o projekt wiaty (rysunki: A-01A, K-07).

#### Pytanie nr 26

Z uwagi na brak projektu nawierzchni utwardzonych, a przedmiary nie określają dokładnie ilości nawierzchni demontowanych i nowych proszę o dokładne określenie ilości nowo projektowanych nawierzchni łącznie z warstwami konstrukcyjnymi jak również ilość nawierzchni demontowanych. Z rysunku zagospodarowania terenu te kwestie w sposób jednoznaczny nie wynikają.

#### Odpowiedź

Należy przyjąć następujące ilości:

- 1) demontaż istniejącego chodnika – 22,96 m<sup>2</sup>
- 2) nowoprojektowane dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe:
  - a) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm – 243 m<sup>2</sup>
  - b) podsypka piaskowa pod wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 243 m<sup>2</sup>
  - c) kostka betonowa koloru szarego, gr. 8 cm – 120 m<sup>2</sup>
  - d) kostka betonowa koloru czerwonego, gr. 8 cm – 123 m<sup>2</sup>
  - e) krawężnik drogowy, koloru szarego – 65 szt.

**Pytanie nr 27**

Proszę o zaznaczenie na rysunku - rzut parteru kolorem które ścianki, drzwi należy wykonać w zabudowie HDPL w celu poprawnej wyceny.

**Odpowiedź**

Zamawiający uzupełnia dokumentację o rzut parteru z zaznaczeniem miejsc, w których należy użyć materiału HPL.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stropu typu Filigran?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stropu typu Filigran pod warunkiem wykonania na koszt wykonawcy odpowiedniego projektu zamiennego z którego będzie wynikała możliwość wykonania takiego stropu. Projekt zamienny musi być sporządzony przez uprawnionego projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto przypominamy o konieczności uzyskania, kosztem i staraniem wykonawcy, uzgodnienia takiego projektu z autorem projektu budowlanego, wg którego realizowane będzie niniejsze zamówienie oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Brak projektu zamiennego i uzgodnień będzie skutkował brakiem możliwości wykonania stropu typu Filigran.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

**BURMISTRZ**  
Wojciech Kanikowski

