



Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

tel. 75 744-9036

http://www.pcz.org.pl

fax. 75 744-3103

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

wys. kap. zakł. 6 756 000,00 zł

Kamienna Góra, dnia 22.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa postępowania: **Dostawa UPS-ów dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZO 14/2023**

- I. Zamawiający działając na podstawie pkt. 3.3 Zapytania Ofertowego informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez RS232? Wszystkie operacje związane z diagnostyką serwisową realizowane są po USB.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez RS232.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie z podtrzymaniem 6min w przypadku obciążenia 100% w obudowie 2U? UPSy z baterią wewnętrzną nawet 9Ah nie mają miejsca w 2U aby spełnić większe czasy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z podtrzymaniem 6 min.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie RS232 jako RJ45 z dostarczonym kablem na DB-9 (RS232)? Idea połączenia serial/COM jest zachowana.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie RS232 jako RJ45 z dostarczonym kablem.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie z podtrzymaniem 6min 15s w przypadku obciążenia 100% w obudowie 2U? UPSy z baterią wewnętrzną nawet 9Ah nie mają miejsca w 2U aby spełnić większe czasy.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z podtrzymaniem 6 min 15 s.

- II. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU
Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kamiennej Górze Sp.z o.o.
Barbara Kosak