



SP ZZOZ.ZP/9./2020

Przasnysz, 21.04.2020 r

**Do wszystkich
Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na LED w SPZZOZ w Przasnyszu

W odpowiedzi na zapytania udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1

Czy zamawiający do oprawy nr 4 dopuści oprawę wykonaną z ABS oraz o wymiarach 1200x 250 lub 1200x300

Odp. Zamawiający nie dopuszcza oprawy jak w zapytaniu.

Pyt. 2

Czy zamawiający do oprawy nr 5 dopuści korpus oprawy wykonany z metalu malowany proszkowo o wymiarach 1160x125 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza oprawy o wymiarach jak w zapytaniu korpus oprawy zgodnie z SIWZ.

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuści wielkość oprawy nr 1200x300mm

Odp. W pytaniu nie ma której oprawy dotyczy.

Pyt. 4

Czy zamawiający do oprawy nr 6 dopuści korpus oprawy wykonany z metalu malowany proszkowo oraz wyrazi zgodę na zmian wymiarów oprawy 1160 x 125mm

Odp. Zamawiający dopuszcza oprawy o wymiarach jak w zapytaniu korpus oprawy zgodnie z SIWZ

Pyt. 5

Czy zamawiający dla oprawy nr 6 dopuści wymiar 1200x300mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza oprawy jak w zapytaniu

Pyt. 6

Czy zamawiający oprawy nr 7 dopuści oprawy w wymiarze 1200x300mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza oprawy jak w zapytaniu

Pyt. 7

Czy zamawiający do oprawy nr 7 dopuści zmianę wykonania korpusu z aluminiowego na blachę stalową malowaną proszkowo 1160 x 125 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza oprawy o wymiarach jak w zapytaniu korpus oprawy zgodnie z SIWZ

Pyt. 8

Czy zamawiający dla oprawy nr 7 dopuści oprawę 1200x300 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza oprawy jak w zapytaniu

Pyt. 9

Czy zamawiający do oprawy nr 8 dopuści wymiar 600x125

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane są oczka okrągłe.

Pyt. 10

Czy referencje spełni osoba posiadająca doświadczenie zawodowe dłużej niż 5 lat, która to pełniła funkcję Inspektora Nadzoru, czyli wyższą niż Kierownik Robót a co za tym idzie może pełnić funkcję Kierownika Robót?

Odp. Zamawiający wymaga aby osoba kierująca robotami posiadała stosowne do tego uprawnienia z których wynikać będzie ich zakres.

Pyt. 11

W jaki sposób należy udokumentować wykaz robót, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj w umowach jest zapis o zachowaniu pełnej poufności zarówno w trakcie trwania budowy jak i po niej, czy w takim przypadku wystarczy tylko nazwa budowy i wartość przybliżona typu . "wartość prac powyżej 1 000 000, 00 zł."?

Odp. Zamawiający wymaga okazania się dowodami zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12

Czy referencje mogą być na inne zadania niż wymiana oświetlenia a wartości zdecydowanie większej niż zakładana minimum 2 x 900 000,00 zł brutto?

Odp. Zamawiający wymaga referencji zgodnie z SIWZ.

Pyt. 13

Czy wystarczy same doświadczenie osoby pełniącej samodzielne funkcje w budownictwie w specjalności wymienionej w punkcie obojętnie na jakim stanowisku pełnił funkcję (Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy/Robót) zakładając, że pozostałą część wymagań spełnia.

Odp. Zamawiający wymaga doświadczenia zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14

W jaki sposób Osoba pełniąca funkcję Kierownika Robót i posiadająca wszystkie wymagane doświadczenie jak i przynależność czyli spełniająca wszystkie wymagania może poświadczyć zapis "Wykaz robót należy udokumentować: - do oferty należy załączyć wykaz robót, które świadczyć będą o spełnieniu ww warunków - przed rozstrzygnięciem Zamawiający wezwie składającego ofertę o uzupełnienie w/w oświadczenia o dokumenty potwierdzające wystawione przez inwestora na rzecz którego wykonywane były roboty", jeżeli pracowała w tamtym czasie u innego Wykonawcy i to on może posiadać tego typu oświadczenie i nie będzie chciał go użyczyć (zasada

konkurencji) czy w takim przypadku wystarczy oświadczenie tej osoby jako Kierownika Robót?

Odp. Wykaz robót dotyczy firmy, która ma złożyć ofertę a nie pracownika.

Pyt. 15

Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji +/- 5 cm na wymiary opraw z pozycji 4, 5, 6 i 7. Oprawy z wymienionych pozycji mają bardzo nietypowe wymiary i pomimo tolerancji 5% nie jest możliwe dobranie produktów spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5 cm na oprawy z poz. 4, 5, 6 i 7.

Z poważaniem

DYREKTOR
SP. Z O.O. w Pleszyszu
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Wójciszewski