



LEGENDA	
Rysunek	Nazwa
	Zwód poziomy drut stalowy FeZn Ø 8mm
	Podłączenie instalacji uziemiającej z odgromową zejście drutem stalowym FeZn Ø 8mm
	Zaciski krzyżowe i/lub proste (uchwyty na blachę)
	Zwód pionowy drut stalowy FeZn Ø8mm

Zaciski krzyżowe i/lub proste (uchwyty na blachę)

zacisk krzyżowy (uchwyt na blachę)

UKŁAD SIECI TN-S  
SAMOCZYNNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

UWAGI:  
1. Wartość rezystancji uziemienia  $R < 10 \Omega$   
2. Przewody odprowadzające wykonać przewodem FeZn Ø 8mm  
3. Złącza kontrolne zaizolować w obudowach izolacyjnych 150x150x100 mm na wysokości 0,5 m

Obiekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach kościelnych					
Asystent projektanta:  mgr inż. Piotr Świącki	Podpis	Inwestor: Gmina Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne		Data  05.03.2	
		Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zaręby Kościelne			
Projektant: mgr inż. Władysław Dzierżęga upr. WA-466/92	Podpis	Rysunek: Plan instalacji odgromowej			
		Branża	Stadium	Skala	Nr ry
		E	PW		E1