

Kościerzyna, dnia 27 czerwca 2024r.

Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

ZP.271.8.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku na „Budowa Hali Sportowej w Łubianie”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Pytanie:

Na rynku nie występują systemy okuć rozwierno- uchylnych przy pomocy automatów. Prosimy o wskazanie otwierania okien tj. czy mają być rozwierające czy uchylające.

Odpowiedź:

Należy zastosować okucia uchylne do okien oraz nożyce zabezpieczające do okien umożliwiające większy uchył i mycie.

Z up. Wójta

Grzegorz Switaj
Zastępca Wójta