

ZP.271.15.2023

<https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup i montaż lampy UV do dezynfekcji wody do SUW Długoleka.”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający ze względu na bardzo dobrą jakość wody (transmisja 95%) dopuści lampę UV bez systemu czyszczenia mechanicznego/ lub lampę z chemicznym systemem czyszczenia wnętrza reaktora (tzn. system czyszczący wnętrza reaktora, tubus czujnika UV, oraz osłony kwarcowe) ?,(co obniży również koszty zakupu lampy UV)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza lampy bez systemu czyszczenia oraz nie dopuszcza lampy z chemicznym systemem czyszczenia wnętrza reaktora.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Było:

Termin składania: 28.12.2023r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia: 28.12.2023r. do godz. 10:30.

Jest:

Termin składania: 05.01.2024r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia: 05.01.2024r. do godz. 10:30.

Termin związania ofertą do dnia 03.02.2024 r.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.