

Świątajno, dnia 23.04.2024 r.

Gmina Świątajno
ul. Grunwaldzka 15
12-140 Świątajno

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie”.

Pytanie nr 1

Czy raport z doboru urządzeń z programu Solaredge zamieszczony w projekcie technicznym należy traktować dosłownie jako projekt wykonawczy sugerujący w tym przypadku markę Solaredge czy to jest tylko rysunek poglądowy niezobowiązujący?

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie innych optymalizatorów?

Jaki był zamysł inwestora stosując optymalizacje dla każdego modułu zamiast dla dwóch paneli jeden optymalizatora przy tym wydając większe pieniądze na takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Raport jest przykładowy, poglądowy. Dopuszcza się inne równoważne optymalizatory, dopuszcza się zastosowanie 1 optymalizatora na 2 szt paneli.

Alicja Kołakowska

Wójt Gminy Świątajno

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu