

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 26 stycznia 2022 roku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy: TIR/01/RB/PN/2022: Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 w Rudzie Śląskiej (ID 562586)

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zawarte przez Wykonawcę w dniu 25 stycznia 2022 r., jak niżej:

Pytanie nr 1:

Prosimy o sprecyzowanie ponieważ w projekcie instalacji elektrycznej przewód zasilający lokale mieszkalne to YDYżo 5x6 natomiast w przedmiarze brak jest takiego przekroju jest tylko przewód YDYżo 3x6, proszę o określenie jakie przewody zastosować.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Dla zasilania mieszkań należy zastosować przewód YDY 5x10 mm².

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.