



**POLSKI
ŁAD**



inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RI.271.1.2.1.2024.MW

Krasocin, 2024-03-29

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

(odpowiedzi na pytania nr 1 z dnia 26.03.2024r.)

dotyczy: Montaż instalacji fotowoltaicznych

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Czy któreś obiekty są objęte ochroną konserwatorską?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż żaden ze wskazanych budynków i obiektów budowlanych nie jest objęty nadzorem konserwatorskich.

Pytanie:

Osiem spośród planowanych mikroinstalacji przekracza moc przyłączeniową budynku. W związku z tym należy wystąpić do OSD z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej na każdy taki obiekt. Kto poniesie koszty dostosowania budynku do wymagań zawartych w warunkach przyłączeniowych, jeżeli koszty te będą znane dopiero po otrzymaniu tych warunków? W przypadku obiektu o mocy powyżej 40 kW na odpowiedź z OSD trzeba czekać do trzech miesięcy.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien złożyć wnioski o zwiększenie mocy przyłączeniowych dla danych obiektów (w ramach przedmiotowej inwestycji). Koszty zwiększenia mocy przyłączeniowych wskazane przez OSD poniesie Zamawiający.

Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński