



poz.	wyszczególnienie	szt.	materiał	nr normy
1	Rura stalowa bez szwu 21,3x2,9mm	1	L360NB	PN-EN 10208-2
2	Gazomierz miechowy G4-(130)	1		
3	Kurek główny DN15 CN 0,6MPa	1		KT-34-96wyd2
4	Reduktor ciśnienia MIX10	1		
5	Redukcja R 1 1/4"	1	2 CB3504	
6	Kolano równoprzelotowe R 1" (fig.7)	3	2 CB3504	
7	Kolano równoprzelotowe R1" (fig.6)	1	2 CB3504	

TEMAT:	BUDOWA GARAŻU NA DWA WOZY STRAŻACKIE WRAZ Z WYKONANIEM WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKĘ NR EWID. 422 W MIEJSCOWOŚCI WOLA LUBECKA, GMINA RYGLICE			
TYTUŁ:	PUNKT REDUKCYJNO- POMIAROWY		SKALA:	NR RYS:
			--	IS-10
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI:	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mariusz SZWAJKOSZ specjalność instalacje sanitarne	76/2003	IX 2020	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Buśko specjalność instalacje sanitarne	A-NB-7342/397-I/92	IX 2020	