



Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

Dąbrowa Białostocka, 12 kwiecień 2024 r.

BRG. 271.12.2024

ID postępowania - 910127

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Parametry nawierzchni sportowej wskazują jednoznacznie producenta nawierzchni (co wskazuje parametr grubości nawierzchni 14 mm – wszystkie inne systemy sandwich mają 13 mm) do którego większość wykonawców nie ma dostępu. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni typu sandwich innych producentów o parametrach zgodnymi z wymaganiami WA. Powyższy zapis wyeliminuje nieuczciwą konkurencję przy zapewnieniu najwyższej jakości wykonanej nawierzchni.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy dokumentacji projektowej dotyczące grubości nawierzchni tj. dopuszcza nawierzchnię poliuretanową o grubości min. 13 mm.

Pytanie nr 2

Dlaczego Zamawiający ogranicza przedziałem parametry nawierzchni odnośnie wydłużenia przy zerwaniu oraz wytrzymałości na rozciąganie? Parametry określone przez WA wskazują na minimalne nie określając górnego parametru. Im wyższe parametry tym nawierzchnia jest mocniejsza, bardziej trwała bez wpływu na dynamikę oraz twardość nawierzchni. W związku

z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni typu sandwich o parametrach zgodnych z wytycznymi WA.

Odpowiedź nr 2

*Zamawiający informuje, iż zmienia parametry nawierzchni odnośnie wydłużenia przy zerwaniu na **minimum 40 %** oraz zmienia wytrzymałość na rozciąganie na **minimum 0,40 MPa**.*

BURMISTRZ

mgr Artur Gajlewicz

Dokument podpisany elektronicznie.