

GMINA SIEMIATYCZE

17-300 Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 88

Do firm zainteresowanych postępowaniem: RG.271.1.2024
„Budowa urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych w Słochach Annopolskich”

Odpowiedź na zapytanie 3

Pytanie 1:

Jakiego rodzaju obrzeża należy postawić? Czy są to obrzeża betonowe z nakładką SBR? Czy może jakieś inne rozwiązanie? Proszę o szczegóły techniczne.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm. Obrzeża bezpieczne, z nakładkami gumowymi SBR lub inne, równoważne.

Pytanie 2:

Czy urobek z korytowania pod nawierzchnię rozplantować pod trawnik czy wywieźć? jeśli wywieźć to poza teren czy w pobliskie miejsce gdzie wskaże Zamawiający?

Odpowiedź 2:


Zamawiający informuje, iż wskaże miejsce wywozu urobku z korytowania.

Pytanie 3:

Jakiej frakcji piasek należy zastosować na nawierzchnię piaskową pod zabawki? Brak informacji w dokumentacji.

Odpowiedź 3:

Odpowiedź na załączonym rysunku – „Plac zabaw – detal nawierzchni”.



WÓJT
Edward Krasowski