



Leżajsk, 10.06.2022 r.

Zn.spr.: S.270.2.16.2022

*Dotyczy: „Remont budynku leśniczówki Leśnictwa Brzoza o nr inw. 165/216” - część 1
„Remont budynku leśniczówki Leśnictwa Sarzyna o nr inw. 165/149” - część 2,
2 POSTĘPOWANIW - Odpowiedź na pytania*

Nadleśnictwo Leżajsk uprzejmie informuje, iż w dniu 08.06.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z zapytaniem w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 03.02.2021 r.

Treść wspomnianego pisma (zapytania) jest następująca:

Dotyczy: Remont budynku leśniczówki Leśnictwa Sarzyna o nr inw. 165/149” - część 2
Zapytanie do przedmiaru prac

Proszę o wyjaśnienia dotyczące sprecyzowania poszczególnych pozycji kosztorysowych jak niżej:

Pytanie 1. dot. poz. 1.3.3

Proszę o wyjaśnienie pozycji dlaczego kanalizacja planowana jest wewnątrz budynku.

Pytanie 2. dot. poz. 1.3.5

Proszę o podanie danych technicznych zbiornika z pompką na deszczówkę.

Pytanie 3. dot. poz. 1.3.5

Proszę o określenie specyfikacji drzwi zewnętrznych.

Stanowisko, (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Kanalizacja planowana jest wyłącznie na zewnątrz budynku. Należy przyjąć 46 m trasy. W przedmiarze robót błędnie wpisano kanalizację wewnątrz budynku i ilość



przyłącza.

Ad. 2 Zbiornik podziemny jednokomorowy o pojemności 3000 l, przeznaczony do przechowywania wody deszczowej, wyprodukowany z PEHD.

Wyposażenie zbiornika:

- Nadbudowa zintegrowana ze zbiornikiem
- Właz rewizyjny
- Filtr wody dopływającej
- Przelew awaryjny z zabezpieczeniem antygryzoniowym
- Pompa zatapialna (wraz z wężem i króćcami podłączeniowymi). Moc pompy z możliwością podlewania działki w promieniu min. 100 m
- Punkt poboru z zaworem kulowym 3/4"

Ad. 3 Drzwi zewnętrzne drewniane antywłamaniowe z szybką doświetlającą, osadzone na ościeżnicy regulowanej. Współczynnik przewodzenia ciepła drzwi wynosi max. $U=1,3$ $W/m^2 \cdot K$. Drzwi malowane, kolor "złoty dąb" do uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi wyposażone w klamkę i zamek.

Tomasz Steliga
Zastępca Nadleśniczego

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,

2. A/a