

Gmina Kruszwica

Kruszwica, dnia 05.11.2021 r.

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.36.2021

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 listopada 2021 r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej”**. Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr PIFZ-Z.271.36.2021.

Pytanie 1:

W którym roku było wymieniane pokrycie dachu na budynku szkoły?

Odpowiedź na pytanie 1:

Budynek szkoły (budynek A) został oddany do użytku w 1995 roku, w 2018 roku zostało naprawione pokrycie dachowe poprzez położenie papy.

Budynek po byłym gimnazjum (budynek B) został oddany do użytku w 1999 roku. Dach jest w dobrym stanie technicznym i nie wymagał napraw pokrycia.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę mocowania paneli fotowoltaicznych z systemu balastowego z zastosowaniem bloczków betonowych na system CWL – Lundberg tj. system mocowania bezinwazyjny?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza zmianę mocowania paneli fotowoltaicznych pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta na etapie prowadzenia prac wykonawczych.

Zamawiający
BURMISTRZ KRUSZWICY
Dariusz Witczak