MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000

ID zg?oszenia: DG.GiK.6640.1.1784.2021
Województwo: dolnośląskie
Powiat: polkowicki
Jednostka ewidencyjna: 021606_2 Radwanice
Obręb: 0013 Radwanice
Obiekt: Radwanice 2
Sekcje mapy: 5.159.28.20.4; 5.159.28.25.2; 5.159.29.16.3; 5.159.29.21.1; 5.159.29.21.3; 5.159.29.21.2; 5.159.29.21.4; 5.159.29.22.1; 5.159.29.22.3
Data sporz?dzenia mapy: 10.03.2022r.

Wykonawca:__

P.W. JOTTE s.c.
ul.Balicka 100 lok.41,30–149 Kraków
tel./fax 012 626–59–34
tel. 0602–722–772, 0–601–546–284
REGON 357194269 NIP 678–27–83–952

GEODETA UPRAWNIONY
Nr. upr. zaw. 16627
mgr in¿. Jacek Tê¿ycki

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich "2000/5".
Układ wysokościowy PL–EVRF2007–NH.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

| | |
|---|---|
| Identyfikator zg?oszenia prac geodezyjnych | DG.GiK.6640.1.1784.2021 |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie | Starosta Polkowicki |
| Wykonawca prac geodezyjnych | P.W. JOTTE s.c. |
| Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji | Protokół Weryfikacji Nr DG.GiK.6640.1.1784.2021_17645 z daty 05.07.2022r. |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac | mgr inż. Jacek Tężycki Nr uprawnień 16627 |

Szkic lokalizacyjny



Niniejszą mapę do celów projektowych sporządzono na podstawie mapy zasadniczej, pomiaru uzupełniającego oraz materiałów otrzymanych z PODGiK w Polkowicach
Granice działek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków.
Nie badano dokładności wyznaczenia granic.
Nie badano służebności gruntowych.
W zakresie opracowania wniesiono MPZP.
W zakresie opracowania wniesiono projekty ZUDP.
Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia niż wykazane na mapie.

- Zakres aktualizacji mapy
- proj. k — projekty ZUDP
- linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Obowi?zuj?ca linia zabudowy
- 2MN/U — Oznaczenia terenów z MPZP
- Ogrodzenie nietrwa?e
- Krzak
- Teren budowy — Teren budowy
- 6/6 — dzia?ka ewidencyjna
- RVI — kontur klasyfikacyjny
- dr — u¿ytek gruntowy

STAROSTA POLKOWICKI
Dokumentacja projektowa nr
DG.GiK.6630.1.245.2022
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zakończonej w dniu: 05-10-2022
Z up. Starosty
Agnieszka Klepacka
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Agnieszka Klepacka
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Klepacka
Data: 2022.10.11 13:53:23 +02'00'

**LEGENDA:**

- linie rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać / granice działek ewidencyjnych
- projektowana linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV, typu YAKXS 4x35 mm² o dł. 10121 metrów na trasie o dł. 8434 metrów z zachowaniem zapasu montażowego przy projektowanych słupach oświetleniowych zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

S... - projektowane słupy aluminiowe o wysokości H=8 m, wraz z pojedynczymi wysięgnikami H=1 m / W=1 m i oprawami oświetlenia ulicznego LED o mocy 79W w ilości 219 kpl., gdzie:
- słup oznaczony wg projektu "2xS70" i "2xS174" stanowi projektowany podwójny wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 180°) z dwiema oprawami LED o mocy 79W
- słup oznaczony wg projektu "2xS114" stanowi projektowany podwójny wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 90°) z dwiema oprawami LED o mocy 79W
- słup oznaczony wg projektu "3xS172" stanowi projektowany potrójny (kołowy) wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 120°) z trzema oprawami LED o mocy 48W
- słup oznaczony wg projektu "4xS113" stanowi projektowany poczwórny (kołowy) wysięgnik H=1 m / W=1 m (kąt między ramionami 90°) z czterema oprawami LED o mocy 48W
- słupy oznaczone wg projektu "S56", "S55", "S168" i "S169" o mocy 48W, stanowiące strefę przejściową

SOU1 - istniejąca szafa oświetlenia ulicznego, stanowiąca miejsce przyłączenia do sieci

SOU2 - projektowane złącze kablowo-pomiarowe wraz z szafą oświetlenia ulicznego, stanowiące miejsce przyłączenia do sieci

SP... - projektowane słupy aluminiowe (parkowe) o wysokości H=5 m, wraz oprawami oświetlenia parkowego LED o mocy 44W w ilości 4 kpl.

**UWAGI:**

- Projektowane linie kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją.
- Należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm układaną równolegle do projektowanej linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe każdego projektowanego słupa oświetleniowego ($R<5\Omega$).
- Wszystkie słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed przewróceniem się i osunięciem się poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo - żwirowej. W celu usztywnienia fundamentów słupów oświetleniowych należy zastosować wzmocnienie gruntu piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwróconego stożka (150 kg / $m^3$).
- Szczególną uwagę oraz ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy, obsadzanie fundamentów betonowych słupów w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu.
- Projektowane słupy oświetleniowe betonowe przeznaczone do oświetlenia terenu/drogi w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym, wysięgnikiem i oprawą.
- Z uwagi na teren utwardzony oraz istniejące tereny zielone, projektowane linie kablowe należy układać po wcześniejszym wykonaniu przewiertu sterowanego w celu nienaruszenia terenu utwardzonego w relacji "słup - słup", odpowiednią maszyną horyzontalną - rozwiązania uzgodnić na budowie. W przypadku braku możliwości wykonania przewiertów należy ułożyć linie kablowe w wykopie, a po zakończeniu robót należy odtworzyć teren zielony i utwardzony do stanu istniejącego.

**OŚWIADCZAM, ŻE TREŚĆ MAPY, NA KTÓREJ WYKONANO NINIEJSZY PROJEKT, JEST ZGODNA Z TREŚCIĄ, POŚWIADCZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH, OPRACOWANEJ W WYNIKU POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH PRAC GEODEZYJNYCH**

**POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

**MGR INŻ. SEBASTIAN MROCZEK**

| Jednostka projektowania: | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|
| ELCONT Sp. J. Radosław Cieślak, Fabian Rębisz, Trzebownisko 928 C, 36-001 Trzebownisko, www.elcont.pl | Projektował: | mgr inż. Sebastian Mroczek | PDK/0256/PWOE/18 | INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET. | |

| Inwestor: | Lokalizacja: | Treść rys.: | |
|---|---|---|---|
| Gmina Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, NIP: 692-22-56-490 | Zadanie nr 2 — obręb ew. nr: 0013 Radwanice, działki ew. nr: 920, 921, 898, 899, 93/30, 93/31, 93/33, 61/3, 475, 94/24, 94/23, 94/5, 94/15, 56/2, 473, 134/9, 481, 479/4, 494/4, 479/1, 121/2, 122/5, 123/8, 124/12, 124/1, 492, 108/3, 259/1, 506/2, 258, 257/10, 254/4, 254/7, 510, 202/3, 202/2, 202/1, 491/1, 214/2, 494/5, 220, 479/3, 474/2, 497, 232/3, 499, 280/10, 271, 498, 796/3, 247/4, 283/8, 283/6, 282/6, 281/6, 280/12, 279/1, 502, 272/1, 272/2, 307/13, 209 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARKUSZ 1/5 | Rys.: PZT; Stadium: PBW; Skala: 1:1000; Data: 08.2022 |
| Nazwa zadania: | BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RADWANICE” | | |