



UNIwersytet  
PEDAGOGICZNY  
IM. KOMISJI EDUKACJI  
NARODOWEJ W KRAKOWIE

Kraków, 16.05.2023 r.

## Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

**Dotyczy postępowania: Dostosowanie pomieszczeń portierni oraz punktu informacyjnego do stosowania przez osoby z niepełnosprawnościami, nr sprawy: 16/TP/DI/2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1:**

Zamierzam wziąć udział w postępowaniu przetargowym jednakże przeglądając dokumentację techniczną dotyczącą klimatyzacji w portierni to zauważam, że niestety nie ma rysunku jak instalacja ma przebiegać i gdzie ma być zamontowany klimatyzator? Proszę o uzupełnienie dokumentacji gdyż ma to wpływ na wycenę.

### **Odpowiedź:**

*Klimatyzator na Portierni zgodnie z opisem do projektu podlega wymianie w istniejącym miejscu i zachowuje parametry zasilania elektrycznego odprowadzania skroplin i mocy chłodniczej. Dlatego na rys. elektryki i budowlanych jest zaznaczone stare miejsce zamontowania i takie należy uwzględnić. Co do wymiany instalacji rur z czynnikiem chłodniczym sprawa zostaje do rozstrzygnięcia z Ofertą i późniejszą gwarancją.*

### **Pytanie 2:**

Proszę o podanie kwoty jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia to 489 750,00 PLN*

ZATWIERDZIŁ

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju  
**dr hab. Robert Stawarz, prof. UP**