

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Budowa kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach oraz pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” przy ul. Polnej 36**

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

### Pytanie nr 3.

W związku z ogłoszeniem j/w, zgodnie z art.284 ust.1 ustawy Pzp prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji zakresie:

Wniosek 1

Jednym sposobem na prawidłową weryfikację jakości oferowanych nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piłki nożnej i poliuretanu na bieżnię już na etapie składania ofert, jest postawienie wymogu złożenia wraz z ofertą ( w trybie art.106 ustawy Prawo zamówień publicznych) dokumentów na potwierdzenie , że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie i wskazanie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemów nawierzchni poliuretanowej , Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z projektem (STWIORB), tj.:

#### **I) Dla nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko piłkarskie:**

1.Raport z badań laboratoryjnych potwierdzający spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny – jeśli jest wymagany + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) wykonany przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np.labosport ,ISA, Sport, Sports Labs), potwierdzający metodę produkcji sztucznej trawy – edycja 2015 (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) oraz potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne sztucznej trawy, podkładu elastycznego – jeśli jest wymagany i wypełnienia.

2.Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy ( podkład elastyczny – jeśli jest wymagany + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 oraz pozostałych parametrów technicznych.

3.Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. :maty elastycznej typu e-layer – jeśli jest wymagana w badaniach w punkcie 1 i 2, trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy ).

4.Zaświadczenie niezależnego instytutu , że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) lub zaświadczenie potwierdzające , iż oferowana trawa jest produktem neutralnym dla klimatu zgodnie z normą ISO 14067:2019-02.

5.Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. maty elastycznej typu e-layer – jeśli jest wymagana w badaniach w punkcie 1 i 2, trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy).

6. Sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium (PCA) dla trawy syntetycznej zgodnie z normą EN-71-3:2019 : Migracja określonych pierwiastków, kategoria III.
7. Sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium (PCA) dla trawy syntetycznej potwierdzające zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
8. Sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium (PCA) dla trawy syntetycznej potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-7:2019-12.
9. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego:
  - a) Sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normą EN-71-3:2019 : Migracja określonych pierwiastków, kategoria III umieszczonych w tabeli.
  - b) Sprawozdanie z badań potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), kadmu, ołowiu i ftalanów. Badania muszą jednoznacznie potwierdzać, iż wypełnienie (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektów zewnętrznych i hal pneumatycznych.
10. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej z określeniem nazwy inwestycji, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

#### **II) Dla nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne:**

1. Wyniki badań na zgodność z normą EN 14877:2013 przeprowadzone przez niezależne, akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium potwierdzające wszystkie wymagane parametry nawierzchni.
2. Atest Higieniczny PZH
3. Certyfikat/Oświadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (min. poziom 2) - dopuszcza się wszystkie nawierzchnie posiadające certyfikaty/oświadczenia o opuszczeniu wydane w latach wcześniejszych
4. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta
5. Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
6. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.
7. próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min. wymiarach 5 X 10 cm

#### **III) Dla nawierzchni poliuretanowej na bieżnię:**

1. Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
2. Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni wymaganej grubości na bieżnię;
3. Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego;
4. Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania;
5. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
6. Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;
7. Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
8. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
9. Próbką oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

### **Odpowiedź nr 3.**

Zamawiający informuje, iż na etapie składania ofert nie wymaga złożenia dokumentów wyszczególnionych w powyższym pytaniu. Jednakże przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz załączoną STWiOR. Na etapie realizacji inwestycji Zamawiający może żądać odpowiednich certyfikatów raportów oraz kart technicznych produktu wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem Wykonawca uzyska zatwierdzenie materiałów do wbudowania od Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Natomiast do dokumentacji odbiorowej Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane atesty, certyfikaty itp., które będą stanowiły element dokumentacji odbiorowej.

### **Pytanie nr 4.**

Prosimy o dopuszczenie podkładu lateksowego dla sztucznej trawy, gdyż rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni. Podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi. Potwierdza to zamieszczona poniżej opinia niezależnego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe Labosport.

Według wytycznych FIFA oraz Instytutu Techniki Budowlanej właściwości uznawane za kluczowe podczas określania jakości trawy syntetycznej to:

- wysokość włókna
- gęstość włókien
- masa liniowa
- grubość włókna
- szerokość włókna
- struktura włókna
- przekrój włókna.

Podkład (lateksowy lub poliuretanowy) ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się.

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający informuje, iż nie wnosi zmian do projektu. Należy zastosować matę elastyczną typu e-layer zgodnie z dokumentacją projektową.

### **Pytanie nr 5**

#### **CZĘŚĆ I zamówienia.**

**Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,** jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni o nawierzchni poliuretanowej, boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, oświetlenia i odwodnienia o łącznej wartości robót nie mniejszej niż **2 000 000,00 zł brutto**, z tym że elementy te nie zostały wykonane w ramach jednego zadania, a oświetlenie i odwodnienie nie dotyczy boiska, lecz terenów utwardzonych, np. parkingu, o łącznej wartości tych robót nie mniejszej niż **2 000 000,00 zł brutto?**

### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający informuje, iż uznaje warunek za spełniony w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni o nawierzchni poliuretanowej, boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, oświetlenia i odwodnienia o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto, pomimo, że elementy te nie zostały wykonane w ramach jednego zadania, a oświetlenie i odwodnienie może dotyczyć terenów utwardzonych, np. parkingu.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w SWZ tj. pkt 2.4, który otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni o nawierzchni poliuretanowej, boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, oświetlenia i odwodnienia o łącznej wartości robót nie mniejszej niż **2 000 000,00 zł brutto** wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

~~Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.~~

Zamawiający informuje, iż w/w roboty nie muszą być wykonane w ramach jednego zadania tj. jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Burmistrz Poddębic  
(-) Piotr Sęczkowski