

ODPIS

Znak sprawy: GK.6630.923.2019

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**z dnia 15.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)

<b>Przedmiot narady:</b>	<b>budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulicy Jagodowej i Truskawkowej</b>
<b>Lokalizacja:</b>	<b>Gmina: Świeszyno Obręb: Niekłonice, dz.: 237/2, 160/13, 148, 238/10, 238/13</b>
<b>Wnioskodawca:</b>	<b>USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. MAŁGORZATA KRĘC ul. Mieszka I-go 5A, 75-124 Koszalin</b>
<b>Przewodniczący:</b>	<b>Beata Latkowska, Geodeta</b>
<b>Miejsce narady:</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin</b>
<b>Sposób przeprowadzenia narady:</b>	<b>częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny</b>
<b>Data wpływu:</b>	<b>13.11.2019 r.</b>

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej





Z up. STAROSTY

Beata Latkowska  
Geodeta

Podpis przewodniczącego narady

**Lista uczestników na naradę koordynacyjną**

Temat: budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulicy Jagodowej i Truskawkowej

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie -	-  	Inżynier ds. Dokumentacji Energetycznej  Andrzej Kulik
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino -  ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino ul. Moniuszki 4 78-230 Karlino T +48 94 311-95-64	-  <i>Uzgodniono bez uwag</i>	Inżynier ds. oświetlenia  Grzegorz Pankowski
3	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja -	-  uzgodniono pozytywnie <del>bez uwag</del> / z uwagami w sposób elektroniczny  uwagi w załączniku GK. 6630. 923. 2019  Z up. STAROSTY  Beata Łukowska Geodeta	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY  
  
Beata Łukowska  
Geodeta

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
4	ORANGE POLSKA S.A.	- pomimo zawiadomienia przedstawiciel / wnioskodawca Orange Polska nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej	
		Z up. STAROSTY Beata Łukowska Geodeta	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie	- Uzgodniono z uwagami zgodu z zał. nr 1	Mistrz Sieci i Instalacji Marek Wikierski
6	Przedstawiciel Gminy Świeszyno	- uzgodniono pozytywnie bez uwag / z uwagami w sposób elektroniczny	
		Z up. STAROSTY Beata Łukowska Geodeta	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

Beata Łukowska  
Geodeta

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
7	Wnioskodawca -	-  pomimo zawiadomienia <del>podst. uchwały</del> / wnioskodawca ..... nie wzięli udziału w naradzie koordynacyjnej  Z up. STAROSTY Beata Łatkowska Geodeta	
U W A G I			

Sporządził: Marlena Białek

Danymi dotyczącymi treści proj. kd.  
zaktualizowano zbiory mapy numerycznej  
2019 LIS. 1 5 STARSZY GEODETA  
Koszalin, dnia ..... podpis Marlena Białek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

.....  
Beata Łatkowska  
Geodeta

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie  
Rejon Dystrybucji w Koszalinie  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR

923

Z DNIA

2019-11-15

POZYTYWNE /NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

Inżynier  
ds. Dokumentacji Energetycznej

Andrzej Kulik

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY.....  
podpis

Beata Zatkowska  
Geodeta

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Koszalinie  
Gazownia Koszalin  
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

Załącznik nr 1

UZGDNIENIE NR 823 Z DNIA 15.11.19  
POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić Gazownię Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem, **gazownia.koszalin@psgaz.pl**
2. Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3. W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. **Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.**
5. Rury osłonowe
  - a. Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla gazociągów ze stali.
  - b. Rury osłonowe dla gazociągów z PE wykonywać z rur klasy PE 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555-1.
  - c. Rury osłonowe dla gazociągów ze stali wykonywać z rur zgodnych z normą PN-EN 10208-2.
6. W miejscach kolizji z kanałami ciepłowniczymi gazociągi PE zabezpieczyć rurami osłonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do sieci gazowej stosować przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594.
7. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych należy stosować oznakowanie tras gazociągów zgodnie z **ST-IGG-1003:2015**.
8. Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do Gazowni Koszalin 094 3484120.
9. Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
10. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
11. Projekt Budowlany sieci / przyłącza gazu uzgodnić branżowo w dziale ZMS Koszalin / Gazowni Koszalin.
12. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy zachować minimalną odległość pionową 1,0m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

Marek Wikierski (094) 3484120 z Sieci i instalacji

Marek Wikierski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY  
Beata Latkowska  
Geodeta

STAROSTWO POWIATOWE  
w KOSZALINIE  
ul. Raclawicka 13  
75-620 KOSZALIN

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

GK.6630 .. 922.2019 .....

Załącznik do protokołu nr GK.6630.923.2019 z dnia: 15.11.2019

<p>Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja Miroslaw Szymanowski</p>	<p>W miejscach skrzyżowań / zbliżeń z siecią wod/kan prace prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem do prac ziemnych powiadomić ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w gm. Świeszyno.</p> <p>Z up. STAROSTY Beata Łalkowska Geodeta</p>
---	--

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

..... Beata Łalkowska .....  
Geodeta podpis