

LEGENDA

- włącznik 1-biegunowy
- włącznik 2-biegunowy
- nowa tablica rozdzielcza elektryczna
- tablica rozdzielcza do przeniesienia
- TS — tablica serwera
- CA — centrala alarmowa
- TR — tablica rozdzielcza

Nowe obwody instalacji oświetleniowej wykonać przewodem YDYżo 4x1.5 mm²

A oprawa natynkowa LED 48W,
obudowa ze stali malowanej proszkowo,
pleksa mleczna, 4000K, klasa A, 4050lm,
korpus biały, IP44, IK07, Ra>80

B oprawa natynkowa LED 18W,
obudowa ze stali malowanej proszkowo,
pleksa mleczna, 4000K, klasa A, 1350lm,
korpus biały, IP44, IK07, Ra>80

C oprawa natynkowa LED 18W,
obudowa z tworzywa ABS,
4000K, klasa A, 1800lm, korpus biały, IP65,
IK10, Ra>80

D oprawa natynkowa LED 12W,
obudowa z tworzywa ABS,
4000K, klasa A, 1240lm, korpus biały, IP65,
IK10, Ra>80

eM.FORMA BIURO PROJEKTOWE
62-513 Krzymów, Brzeźno
ul. Świerkowa 16
tel. 0 606 110 786 0 602 608 480

OBIEKT :	**Budynek Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie** **Brzeźno, ul. Kwiatowa 20a** **obręb Brzeźno, jedn. ewid Krzymów, działka nr ewid 549/18**		Nr rysunku : **6**
TEMAT :	**Fragment rzutu parteru** **Przebudowa instalacji oświetleniowej**		Skała : **1:100**
INWESTOR :	**Gmina Krzymów** **ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów**		Data : **05.2020**
PROJEKTANT	Imię i nazwisko :	Nr uprawnień i spec.:	Podpis :
	mgr inż. arch. Mikołaj Jarominiak	**WP-OIA/OKK/UpB/7/2007 Architektoniczna**	