

Tczew, dnia 12 grudnia 2022 r.

znak sprawy: ZP.272.35.2022

*Wykonawcy,*

*którym udostępniono SWZ*

**dotyczy:** postępowania pn. *Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1 w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”*

W związku z wnioskiem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Zamawiający odpowiada na następujące zadane pytanie (pisownia oryginalna):

*„Czy zamawiający wyraża zgodę na użycie paneli o większym obciążeniu niż 10kg/m<sup>2</sup> gdyż waga dostępnych paneli na rynku oscyluje około 11 kg/m<sup>2</sup> obciążenia. W związku z tym wg naszej najlepszej wiedzy nie ma na rynku paneli spełniających powyższy parametr. Proszę zatem o zmianę wymagań.”*

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, iż dopuszcza panele o większej wadze, ale przy zachowaniu średniego obciążenia na metr kwadratowy dachu na poziomie maksymalnie 10 kg, tzn. rozłożenie paneli należy zaplanować w taki sposób, żeby nie kumulować obciążenia punktowo, ale równomiernie na połaci dachu.

Naczelnik  
Wydziału Zamówień Publicznych  
*Andrzej Wojewódka*