

Nasz znak: RWI.271.10.2022

Gmina Dębno Wola Dębińska 240,
32-852 Dębno
tel. 014 6658714, fax. 014 6658722

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Remont szkolnego boiska sportowego w Sufczyńie**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Urzędu Gminy Dębno dnia 23.05.2023 r. wyjaśnia:

Pytanie 1:

W opisie projektu budowlanego zamawiający pisze „warstwa nawierzchni poliuretanowej 1,3cm nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnię należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 11 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 2 mm.” Następnie „Nawierzchnia powinna posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badające go nawierzchnie sportowe Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną” Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologii wykonania boiska w miejsce „Dolna warstwa z granulatu SBR min 11 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 2 mm „technologii takiej jak nawierzchnia modułowa z polipropylenu o poniższych parametrach oraz spełniającej poniższe normy. Długość/szerokość modułu: min 200mm – max 300mm Wysokość/grubość modułu: min 10mm-max 16mm Minimalna liczba zatrasków: 5 Zachowanie się piłki po odbiciu PN-EN 12235 Odporność na poślizg: PN-EN 13036-4 Amortyzacja PN-EN 14808 Odkształcenie pionowe PN-EN 14809 Przepuszczalność wody PN-EN 12616 Informujemy, iż norma PN-EN 14877:2008 została wycofana i zastąpiona normą PN-EN 14877:2014-02, która i tak nie odnosi się precyzyjnie do nawierzchni modułowych. Dodatkowo informujemy, iż dla nawierzchni sportowych zewnętrznych nie obowiązuje w aktualnym stanie prawnym rekomendacja techniczna. Aprobaty techniczne oraz Rekomendacje techniczne nie są już wydawane. Obecnie będą wydawane krajowe oceny techniczne (KOT) przez co należy rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie stosowany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania nawierzchni.
Nawierzchnie należy wykonać w technologii bezspoinowej zgodnie z projektem.

Na wykonaną nawierzchnie należy przedstawić dokumentację jakościową zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Z up. Wójta Gminy Dębno
Jacek Szklarz
Zastępca Wójta
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a