



Katowice, dnia 24.03.2023 r.

WK.2816.3-WM/TP/230303/1.2023.BJEN.4779.23

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: **POSTĘPOWANIA Nr WM/TP/230303/1 - BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEPOMPOWNI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz z ich wyjaśnieniami, tj.:

1 Zapytanie

W nawiązaniu do przetargu prosimy o udzielenie informacji o szacunkowej ilości odpadu do wywiezienia/utylizacji z każdej przepompowni. Jest to informacja niezbędna celem sporządzenia dokładnej wyceny zamówienia.

Wyjaśnienie

Zgodnie z opisami pozycji wyceny ofertowej należy wykonać odspojenie i wydobyć osadu ze studni przepompowni. Celem sporządzenia wyceny należy przyjąć następujące ilości osadu (przy jednorazowym czyszczeniu):

- przepompownia w ciągu DW 791 w m. Zawiercie – do 6 m³,
- przepompownia w ciągu DW 791 w m. Myszków – do 6 m³,
- przepompownia w ciągu DW 913 w m. Pyrzowice – do 9 m³,
- przepompownia w ciągu DW 929 w m. Jankowice – do 6 m³,
- przepompownia w ciągu DW 933 w m. Mszana – do 6 m³,
- przepompownia w ciągu DW 933 w m. Pszczyna (przejście podziemne) – do 6 m³,
- przepompownia w ciągu DW 933 w m. Pszczyna (przejazd pod torami PKP) – do 9 m³,
- przepompownia w ciągu DW 935 w m. Rudnik – do 6 m³,
- przepompownia w ciągu DW 945 w m. Żywiec – do 9 m³.

Otrzymują:

Adresat / <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>

Opracowała: BJ