






1. INSTALCJĘ PROWADZIĆ W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ. PROWADZIĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI.
2. W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA NALEŻY PRZEWODZIĆ W BRUZZACH, KORYTACH INSTALACYJNYCH LUB ZABUDOWAĆ PŁYTĄ G-K.
3. PRZY UKŁADANIU INSTALACJI PRZEZ GRANICE STREF I ODDZIEŁEŃ POŻAROWYCH NALEŻY WYKONAĆ USZCZELNIENIA W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.
4. NALEŻY ODPROWADZIĆ SKROPLINY OD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ ZA POMOCĄ POMPEK SKROPLIN.
5. LOKALIZACJĘ STEROWNIKÓW DO JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI UZGODNIĆ NA ETAPIE MONTAŻU.
6. MONTAŻ AGREGATÓW OD KLIMATYZACJI NA RAMACH STOJĄCYCH NA DACHU.
7. ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO AGREGATÓW W CELU ICH OKRESOWEGO SERWISOWANIA.
8. WYKONAĆ PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY DLA PRZEWODÓW CHŁODNICZYCH.
9. W GESTII INWESTORA JEST UZYSKANIE WSZELKICH POZWOLEŃ DO WYKONANIA MONTAŻU INSTALACJI KLIMATYZACJI.
10. URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIAMI OBOWIAZUJĄCYMI NA DZIEŃ DOSTAWY URZĄDZEŃ.
11. WYKONAWCA JEŚĆ ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ OBIEKTU I DOKONANIA KOORDYNACJI MONTAŻOWEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI Z INNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI, ELEKTRYCZNYMI ORAZ BRANŻĄ BUDOWLANĄ.
12. RYSUNEK CZYTAĆ RAZEM Z OPISEM.

-  — AGREGAT VRF SERIA J-VI
-  — JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
TYP ŚCIENNY
-  — INSTALACJA CHŁODNICZA
-  — INSTALACJA SKROPLIN

Archika

Pracownia Architektoniczna

Karol Szykowny

Al. Armii Krajowej 2A; 83-200 Starogard Gd.

tel./fax 58-58-121-70

tel. kom. 695-923-938

e-mail: archika@interia.pl

Nazwa objektu budowlanego:	BUDUNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W SKÓRCZU		
Projektant: (branża sanitarna)	mgr inż. Agnieszka Tomczyk nr upr. POM/0210/POOS/08		
Projektant sprawdzający: (branża sanitarna)	mgr inż. Mateusz Formella nr upr. POM/0266/PWBS/18		
Treść rysunku:	RZUT PARTERU- INSTALACJA KLIMATYZACJI		Branża: sanitarna
Data:	10 marzec 2024r.		Skala: 1:100
			Rys. nr S.5