

Uwagi:

1. Kable prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
2. Kable prowadzić w układzie TN-S
3. Głębokość układania kabli siłowych NN wynosi 0,7m od poziomu docelowo zniwelowanego terenu.

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

B.P.E. "ENEPRO"
83-000 Juszkowo ul. Zakątek 8B8
enepro@softel.gda.pl tel. 502 024 753

Instalacje elektryczne w terenie.
Plan instalacji.

Obiekt:
Remiza OSP w Skórczu.
83-220 Skórcz ul. gen. Józefa Hallera 16 (dz. nr 1021, obr. 0001, jedn. ewid. 221302_1)

Zmiana	nr						
	data						
Projektował	inż. Marek Pachocki	03.24		4505/Gd/90	Format A4	Podz. 1:500	
Opracował	inż. Marek Pachocki	03.24		4505/Gd/90	Nr rys.	**ET-01**	
Sprawdził	Andrzej Jung	03.24		5640/Gd/93			