

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej z dnia:
2023-08-08

Przewodniczący narady:

Gabriela Pilarczyk

Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Sposób przeprowadzenia narady:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca	Inwestor
MARTEN Firma Projektowo Wykonawcza	Gmina Hałach
Graniczna 1B 44-335 Jastrzębie-Zdrój	Główna 57 43-419 HAŁACH

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
082	3	2114/1	HAŁACH	Kończyce Wielkie
082	3	401/9	HAŁACH	Kończyce Wielkie
082	3	401/10	HAŁACH	Kończyce Wielkie
082	3	398/2	HAŁACH	Kończyce Wielkie
082	3	2113	HAŁACH	Kończyce Wielkie

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	sieć elektroenergetyczna

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	Marcin Tomecki 2023-08-03 11:28:00	Przebiegi przewodów linii napowietrznej należy zinventaryzować we własnym zakresie. Wszelkie zabiegi i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych w pobliżu podziemnych linii elektroenergetycznych, a także w odległości mniejszej niż 10 m od przewodów napowietrznej linii SN, oraz 3 m od skrajnych przewodów linii nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej. Odległości od linii napowietrznej dotyczą również uycia maszyn budowlanych, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego

			przewodu. Uzgodnieniu nie podlega przył cze elektroenergetyczne
2	Powiatowy Zarz d Dróg Publicznych w Cieszynie	Natalia Szeliga 2023-08-02 13:07:57	brak uwag
3	Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Gabriela Pilarczyk 2023-08-02 14:16:25	Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne podlegaj ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy, usuwa, przemieszcza w/w znaki podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGiK). W przypadku zniszczenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych wykonuje si odtworzenie punktów zgodnie z pkt. 23 rozdz. 6 Rozporz dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 352).
4	Urz d Marszałkowski Województwa l skiego Departament Cyfryzacji i Informatyki	Jarosław Krzemi ski 2023-08-04 14:01:29	brak uwag
5	Urz d Gminy Ha lach	Czesław Foltyn 2023-08-02 16:49:21	Projektowan sie o wietlenia ulicznego w obr bie ulicy D bina w Ko czycach Wielkich uzgadnia si bez uwag.
6	Wodoci gi Ziemi Cieszy skiej sp. z o.o.	Anna Smyrdek 2023-08-07 09:30:45	Zarówno skrzy owania projektowanych sieci z istn. wodoci giem jak i prace w pobli u sieci wodoci gowej prowadzi r cznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Przed przyst pieniem do prac ziemnych nale y wykona r czne odkrywki kontrolne celem lokalizacji istn. uzbrojenia własno ci WZC Ustro . Nale y stosowa si do warunków podanych w wytycznych WZC (w zał czeniu).
7	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w wierklanach	Ewa Mi kiewicz 2023-08-03 14:20:44	brak uwag
8	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzib w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia w Cieszynie	Zbigniew Idus 2023-08-02 14:06:24	Przy pracach projektowych i wykonawczych w obr bie naszych urz dze , nale y uwzgl dni przepisy wynikaj ce z Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640). Przedstawiony projekt sieci energetycznej opiniujemy pozytywnie z nast puj cymi uwagami: - W miejscu skrzy owania projektowanej inwestycji z gazoci giem nale y zachowa odległo pionow nie mniejsz ni 0,2 m. - Miejsce skrzy owania projektowanej inwestycji z naszymi urz dzeniami nale y zabezpieczy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. - Ka d zmian w stosunku do przedstawionego projektu nale y ponownie uzgodni z PSG. - W przypadku niezachowania normatywnych odległo ci od gazoci gów oraz innych zmian maj cych wpływ na eksploatacj i bezpiecze stwo sieci gazowej, nale y wyst pi o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Przebudowa gazoci gu winna by wykonana staraniem i na koszt Inwestora. - Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi r cznie, bez u ycia sprz tu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostro no ci i pod nadzorem przedstawiciela PSG. - Nie lokalizowa w pasie eksploatacyjnym gazoci gu sprz tu i materiałów budowlanych (po 1,0 m w ka d stron od osi gazoci gu). - Nale y zapewni dost p do kontroli i prac eksploatacyjnych dla

			<p>ww. gazoci gów.</p> <p>- Przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego należy określić posadowienie sieci gazowej poprzez wykonanie wykopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.</p> <p>- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.</p> <p>- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.</p> <p>W terminie 14 dni przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Cieszynie.</p> <p>W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Morcinka 10, 43-410 Cieszyn. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podać jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).</p> <p>Nadzór wykonywany jest odpłatnie.</p>
9	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.	Jakub Watoła 2023-08-04 10:36:59	brak uwag
10	Netia S.A.	Tadeusz Bana 2023-08-03 21:58:00	brak uwag
11	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach	Katarzyna Paprotny 2023-08-04 09:18:54	brak uwag
12	TK TELEKOM Sp. z o.o.	Anna Mokry 2023-08-04 14:43:34	brak uwag
13	GMINA SKOCZÓW MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	Sławomir Zipser 2023-08-04 10:34:46	brak uwag
14	PKP Energetyka Obsługa sp. z o.o.	Tomasz Minicki 2023-08-03 14:00:17	brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia Skoczów
3	Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Architektury i Budownictwa
4	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze - Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju
5	Urząd Gminy w Goleszowie
6	Orange Polska S.A.
7	Urząd Gminy w Chybiu
8	Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
9	LUPRO Sp. z o.o.
10	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
11	Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.
12	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
13	Zakład Budowlany Gospodarki Komunalnej
14	P4 Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach
15	Polineo Sp. z o.o.

16	SferaNET Spółka Akcyjna
17	PKP TELKOL sp. z o.o.
18	SPÓŁKA WODNA Brenna-Chrobaczy-Centrum
19	Zakład Odmietanowania Kopal "ZOK" Sp. z o.o.
20	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
21	Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.
22	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
23	INVICOM Sp. z o.o.
24	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
25	MATRONIX Marcin Moczulski
26	Urząd Gminy Brenna
27	Urząd Gminy Dobrowie
28	Urząd Gminy w Istebnej
29	Urząd Miejski w Skoczowie
30	Urząd Miejski w Strumieniu
31	Urząd Miasta Ustro
32	Urząd Miejski w Wiśle
33	Gmina Zebrzydowice płatnik: Urząd Gminy w Zebrzydowicach
34	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nadzór Skoczów
35	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nadzór Cieszyn
36	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strumieniu