

**WYKONAWCY UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego**”

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie, działając zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1129), wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia.

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) udostępnia treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

„Prosimy o ponowne przeanalizowanie konieczności zabezpieczenia konstrukcji szybu windowego R120 mając na uwadze, iż obudowa szybu posiada klasę REI120 natomiast drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w klasie EI60 – czyli szyb stanowi odrębną strefę p.poż.

Uzyskanie R120 dla konstrukcji będzie bardzo kosztowne i wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami również bardzo trudne”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że klasę odporności ogniowej elementów windy przyjęto zgodnie z § 216 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i pozostaje bez zmian zgodnie z projektem budowlanym. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 17.08.2021r. do godziny 10:30.