


- Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

tauron-dystrybucja.pl/formularz
Infolinia: +48 32 606 0 616



Jakub Czarniecki
ul. Osiedle Gaj 24/9
32-540 Trzebinia

Tytuł pisma. Odpowiedź na wniosek o uzgodnienie
branżowe

Data pisma: **27.08.2024 r.**
Nr pisma: **TD24-08-0196221-03**
Sprawa: **uzgodnienia remontu drogi gminnej 100862K (ul. Zaulek) w km od 00+000,00 do 00+183,00 w miejscowości Balin, dz. nr 3359/4, 3805/1, 415/4 (1049497392) TD/OBD/OMD/UB/PC/1386/2024**
Nr sprawy:
Kontakt: **Paweł Cudak**
Telefon: **+48 32 75-80-323**
E-mail: **pawel.cudak@tauron-dystrybucja.pl**

Szanowny Panie

Odpowiadając na wniosek z dnia 13.08.2024r informujemy, że na wskazanym terenie posiadamy linie napowietrzną niskiego napięcia.
Przyłącza napowietrzne niskiego napięcia należy inwentaryzować we własnym zakresie.
Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi w/w linii wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.
Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami.
Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Region SN i nN Trzebinia-Siersza.
Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.
- Ewentualne wszelkie prace przy użyciu sprzętu mechanicznego wykonywane w odległościach mniejszych niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu (minimum 14 dni) terminu i sposobu prowadzenia prac z Jednostką Terenową w Trzebini Sierszy, osoba do kontaktu – Mariusz Dul.
Kontakt e-mail: mariusz.dul@tauron-dystrybucja.pl lub tel. 32 75-80-338.
Faktura za przedmiotową usługę dostarczona zostanie odrębnym pismem.

- Jak może się Pan z nami skontaktować**
Może Pan skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;
- listownie, na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42 – 500 Będzin
 - elektronicznie, na adres **info@tauron-dystrybucja.pl**

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.455.650,50 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ood numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl

- telefonicznie, pod numerem **32 606 0 606**
- Prosimy, by w korespondencji, powoływać się na nr pisma lub nr sprawy.

Załączniki:

- 1 x komplet map sytuacyjnych
- 1 x broszurka bezpieczniki TAURONA

Kopia:

- 1 x OBD/OMD

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie

Wydział Dokumentacji

Specjalista ds. uzgodnień branżowych



Paweł Cudak

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.455.650,50 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl



Linia nap. nN.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Snetki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy ziuwentaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
- należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgodnienie nr TD/OB/1040/ABITC/1386/2024
Data 27.08.2024
W oznaczonym terenie wkreślono ~~przebieg~~ brak*)
urządzeń podziemnych własności Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotrzebne skreślić podpis *Cudak*

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. uzgodnień branżowych

Cudak
Paweł Cudak