

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI  
ul. Stanisława Moniuszki 6  
06-200 Maków Mazowiecki

**Do wszystkich Wykonawców  
nr post.: 8/21**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/21 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadania pod nazwą: „**Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie miasta Maków Mazowiecki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc”**”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie nr 1.** Co zamawiający rozumie poprzez zakończenie zadania?

- a) Czy wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji?
- b) Czy wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji, doprowadzenie do wymiany licznika i uruchomienie instalacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie prób końcowych oraz uzyskanie odpowiednich odbiorów i pozwoleń, w szczególności pozwolenia na użytkowanie instalacji oraz przygotowanie dokumentów do wpisu do rejestru MIOZE. W związku z tym niezbędne jest wykonanie kompletnej instalacji, zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej i uruchomienie instalacji.

**Pytanie nr 2.** Czy Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych.

**Pytanie nr 3.** Czy zamawiający posiada umowę kompleksową z dystrybutorem sieci?

**Odpowiedź:** Przetarg dotyczy budowy nowej instalacji fotowoltaicznej, czyli na tym etapie Zamawiający nie posiada umowy kompleksowej z dystrybutorem sieci.

**Pytanie nr 4.** Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie w zakresie roboty budowlanej, montażu oraz niezbędnych prac polegających na uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 0,5 MW lub 2 instalacji o mocy nie mniejszej niż 0,25 MW. Czy Zamawiający dopuści wykonane 1 zamówienie w zakresie roboty budowlanej, montażu oraz niezbędnych prac polegających na uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 408 kW jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu?

**Odpowiedź:** Nie.

Burmistrz Miasta

/-/ Tadeusz Ciak